

OBVODNÝ ÚRAD ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
v Banskej Štiavnici
Radničné nám. č. 18, 969 01 Banská Štiavnica

Číslo spisu: C/2011/00144/ZH-BEZ

V Žiari nad Hronom dňa 14. septembra 2011

ROZHODNUTIE

Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších právnych predpisov v platnom znení (ďalej len vodný zákon) a špeciálny stavebný úrad v zmysle § 61 písm. c) vodného zákona a § 120 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších noviel (ďalej len stavebný zákon), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len zákon o správnom konaní), na základe žiadosti Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, IČO 36 056 006, vykonaného konania a predložených dokladov

p o v o ľ u j e

podľa § 26 ods. 1 a 4 vodného zákona a § 66 stavebného zákona a v súlade s ustanoveniami § 46 a § 47 zákona o správnom konaní

stavebníkovi: **Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5
Banská Bystrica**

IČO: **36 056 006**

uskutočnenie vodnej stavby:

Čistiareň odpadových vôd, stavebné objekty:

- SO 01 Odľahčovacia komora a vypínacia šachta
- SO 02 Mechanické predčistenie a čerpacia stanica
- SO 03 Biologické čistenie
- SO 04 Dosadzovacie nádrže
- SO 05 Čerpacia stanica úžitkovej vody
- SO 06 Prepojovacie potrubia – medzi objektami
- SO 07 Uskladňovacia nádrž a manipulačná komora
- SO 09 Prestavba objektu garáží
- SO 10 Skládka odvodneného kalu
- SO 14 Merné objekty
- SO 15 Vodovod a vodomerná šachta
- SO 18 Búranie objektov
- SO 19 Terciálny stupeň

Prevádzkové súbory:

- G.1 PS 01 Mechanické predčistenie
- G.2 PS 02 Biologické predčistenie

G.3 PS 03 Dosadzovacie nádrže
G.4 PS 04 Kalové hospodárstvo
G.6 PS 06 MaR a ASRTP
G.7 PS 07 Prenos dát a prenosové cesty

Kanalizácia

SO 01 Zberač „D“
SO 02 Zberač „A“, „H“
SO 03 Zberač „E“
SO 04 Zberač „N“, „N-1“
SO 05 Zberač „K“
SO 06 Jazerný dvor

v rámci stavby **„Kremnica – kanalizácia a ČOV“**

v katastrálnom území:

- **Kremnica** na pozemkoch parcela č. C-KN 1861 (E-KN 759/1), 1810, 2298 (EKN 2691/1), 2290, (E-KN 2600/3), 1831/2, 1830, 1828/1 (E-KN 741), 1826, 1825/1, 1822, 1820, 1819/2, 1790/1, 1789/1, 1786, 1788, 1787 (E-KN 691/3), 2289/1 (E-KN 691/2), 1765/4, 2289/2, 1764/1 (E-KN 2600/1), 1766/1 (E-KN 2600/1), 1764/2, 1666/1, 1574, 1575, 2298 (E-KN 2691/1), 1635/1 (E-KN 624/1, 2646/2, 2691/1, 627/2,3), 1635/2, 1638 (EKN 623), 1637 (E-KN 622), 1639 (E-KN 621), 52/1, 2299/47 (E 2704/3), 114/1, 2192/4, 2192/1 (E-KN 2599/2), 2191/1 (E-KN 2599/3), 83, 82/1, 2190 (E-KN 2628/3), 2299/1 (E-KN 2704/2), 2290/1, 2198, 2185 (E-KN 2623), 2237 (E-KN 2695/1), 801/2, 811 (E-KN 2598/1), 2232 (2598/6), 2233 (E-KN 2598/1), 2236 (E-KN 2595/1), 958, 526, 2300/3 (E-KN 2698/6), 2196/1 (E-KN 2594/5), 2206/2 (E-KN 27/1) 1793, 1792, 1791, 1205/9, 1204/1 (E-KN 2261/3), 1204/2 (E-KN 2261/3), 2276 (E-KN 2406/2), 2274 (E-KN 2678/5), 2306/1, 1221/2,

- **Horná Ves** na pozemkoch parcela č. C-KN 406/2 (E-KN 151, 152, 153, 154, 156, 157, 708, 709/1, 4-461 a 4-554), C-KN 406/3 (E-KN 157 a 709/1), C-KN 406/4 (E-KN 157), C-KN 406/5 (E-KN 157 a 709/1), C-KN 406/6 (E-KN 708 a 4-554), C-KN 406/7 (E-KN 4-461), C-KN 406/8 (E-KN 152, 153, 154, 156, 709/1 a 4-461), C-KN 406/9 (E-KN 152, 153, 154 a 155), C-KN 406/10 (E-KN 152, 153, 154 a 155), C-KN 421 (E-KN 152, 153, 154 a 155), C-KN 459 (E-KN 155) a C-KN 466/2 (E-KN 708 a 4-554)

- **Dolná Ves** na pozemkoch parcela č. C-KN 337/1 a 337/2.

Technický popis:

Ide o stavbu verejného technického vybavenia územia podporujúceho jeho rozvoj a ochranu životného prostredia, ktorej účelom je odvedenie splaškových vôd z mesta Kremnica s napojením na jestvujúcu kanalizáciu a tiež podchytenie jednotlivých výustí, vybudovanie odľahčovacích komôr na týchto zberačoch s odvedením prepadových vôd cez odľahčovacie stoky do potoka a riedených vôd s pomerom 1:8 na čistiareň odpadových vôd v katastrálnom území Horná Ves. Stavba kanalizácie sa bude realizovať v intraviláne mesta Kremnica na viacerých lokalitách s prevažným vedením zberačov v komunikáciách miestnych, v ceste I/65, II/578, III/05079, v zelenom páse, cez park s napojením na už jestvujúcu kanalizáciu.

Jednotlivé lokality v meste sú rozdelené do nasledujúcich stavebných objektov:

SO 01 Zberač „D“ - trasa s dĺžkou 387,14 m
SO 02 Zberač „A“, „H“ – trasa s dĺžkou 347,81 m
SO 03 Zberač „E“ – trasa s dĺžkou 406,98 m.
SO 04 Zberač „N“, „N-1“ - trasa zberača „N“ s dĺžkou 395,95 m a trasa zberača „N-1“ s dĺžkou 47,3 m
SO 05 Zberač „K“ – trasa s dĺžkou 424,09 m
SO 06 Jazerný dvor – napojenie kanalizácie na zberač č.9 - dĺžka kanalizácie je 529,89 m.

Stavba ČOV sa člení na nasledovné stavebné objekty:

SO 01 Odľahčovacia komora a vypínacia šachta
SO 02 Mechanické predčistenie a čerpacia stanica
- lapač štrku
- strojné stierané hrablice (2ks) a lisovanie zhrabkov

- vírivý lapač piesku a pračka piesku a meranie prietokov
 - čerpacia stanica odpadových vôd s meraním
- SO 03 Biologické čistenie
- biologické čistenie (predradená miešaná denitrifikácia, oxická časť aktivácie s jemnobublinným prevzdušňovaním, vnútorný recykľus do denitrifikácie)
 - dúchareň
- SO 04 Dosadzovacie nádrže
- dosadzovacie nádrže 1x15 m
 - rozdeľovacia šachta
 - ČS vratného a prebytočného kalu
 - šachta plávajúcich látok
- SO 05 Čerpacia stanica úžitkovej vody
- SO 06 Prepojovacie potrubia – medzi objektami
- SO 07 Uskladňovacia nádrž a manipulačná komora
- SO 09 Prestavba objektu garáží
- SO 10 Skládka odvodneného kalu
- SO 14 Merné objekty
- SO 15 Vodovod a vodomerná šachta
- SO 18 Búranie objektov
- uskladňovacia nádrž kalu
 - manipulačná šachta
 - aktivačná nádrž
 - dažďová nádrž
 - čas dažďových vôd
 - lapač piesku
 - merná šachta
 - časť kalových polí
- SO 19 Terciálny stupeň

Prevádzkové súbory:

- G.1 PS 01 Mechanické predčistenie
- G.2 PS 02 Biologické predčistenie
- G.3 PS 03 Dosadzovacie nádrže
- G.4 PS 04 Kalové hospodárstvo
- G.6 PS 06 MaR a ASRTP
- G.7 PS 07 Prenos dát a prenosové cesty

I. Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky:

1. Povolenie sa vzťahuje na realizáciu čistiarne odpadových vôd (stavebné objekty SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05, SO 06, SO 07, SO 09, SO 10, SO 14, SO 15, SO 18, SO 19 a prevádzkové súbory G.1 PS 01, G.2 PS 02, G.3 PS 03, G.4 PS 04, G.6 PS 06 a G.7 PS 07) a kanalizácie (SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05 a SO 06) na parcelách v k.ú. Kremnica, Horná Ves a Dolná Ves.
2. Stavba bude realizovaná podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní. Projektovú dokumentáciu stavby pre stavebné konanie vypracovala v 02/2010 spoločnosť HYDROECO, spol. s r. o., Kuzmányho 16, Banská Bystrica, zodpovedný projektant Ing. Ladislav Boroň, autorizovaný stavebný inžinier. K projektovej dokumentácii stavby bol spracovaný doplnok 02/2011.
3. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia špeciálneho stavebného úradu.
4. Pri uskutočňovaní stavebných prác je nutné dodržiavať príslušné technické predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a života osôb na stavenisku.

5. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia § 47 až 53 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu, vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z. a príslušné technické normy.
6. Hodnoty vypúšťaných odpadových vôd budú v súlade s Nariadením vlády SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.
7. Najneskôr ku kolaudácii stavby je na odber úžitkovej vody potrebné povolenie orgánu štátnej vodnej správy podľa § 21 ods. 1 vodného zákona.
8. Stavebné objekty SO 08, SO 12, SO 13, SO 16, SO 17 a prevádzkový súbor G.5 PS 05. povolia príslušné stavebné úrady.
9. V priebehu realizácie stavby dodržiavať ustanovenia zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
10. Odpady, ktoré vzniknú pri realizácii stavby, prednostne použiť na ďalšie využitie alebo zhodnotenie pre potreby investora. Nevyužiteľné odpady z realizácie stavby preukázateľne zneškodniť na riadenej skládke odpadu. Nebezpečné odpady zneškodniť na skládke, ktorá je určená pre nebezpečný odpad.
11. V prípade, ak súhrnné ročné množstvo nebezpečných odpadov bude vyššie ako 100 kg, je pôvodca povinný vlastniť súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi podľa § 7 ods. 1 písm. g) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12. O odpadoch, ktoré budú vznikáť činnosťou ČOV, je potrebné viesť evidenciu o ich množstvách a o spôsobe ich zneškodňovania alebo zhodnocovania a nakladať s nimi v súlade s legislatívou platnou v odpadovom hospodárstve.
13. Pri výkopových prácach v blízkosti stromov je tieto treba vykonať tak, aby nebol poškodený ich koreňový systém. Výrub drevín je nutné uskutočniť v súlade s § 47 zákona o ochrane prírody a krajiny a kompetentným orgánom je príslušná obec.
14. Stavebník predloží Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom podľa § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov na posúdenie návrh na kolaudáciu stavby.
15. Najneskôr do podania návrhu na začatie kolaudačného konania predloží stavebník Okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom v súlade s § 66 ods. 3 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov certifikáty preukázania zhody, prípadne technické osvedčenia podľa zákona č. 90/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov na všetky stavebné výrobky, ktoré musia spĺňať požiaro-technické charakteristiky podľa spracovanej projektovej dokumentácie v časti požiarnej ochrana.
16. Objekty odľahčovacích komôr navrhnuté v rámci SO 01, SO 02 a SO 05 budú realizované tak, aby bola zachovaná výška pôvodného terénu, vrátane násypu nad stropom a poklopov s rámom, t. j. nad jestvujúci terén nebudú vystupovať žiadne stavebné konštrukcie.
17. Z dôvodu výškového usporiadania odľahčovacej komory V1H posunúť tento objekt severovýchodným smerom za účelom zníženia vyvýšeného terénu a čo najväčšieho zachovania úrovne jestvujúceho terénu.
18. Poklapy ani iné stavebné konštrukcie realizované podľa predloženého projektu nebudú presahovať nad úroveň pôvodného terénu (s výnimkou prechodu potrubia nad potokom – SO 04).
19. Z dôvodu vylúčenia prevádzky autobusového nástupišťa v rámci SO 03 je potrebné riešiť organizáciu autobusovej dopravy počas realizácie stavby.
20. V areáli parku (SO 01) viesť trasu kanalizácie ďalej od kmeňov stromov (za korunami stromov) tak, aby nebola výkopovými prácami poškodená lipová aleja a zároveň bol minimalizovaný počet drevín potrebných na výrub.
21. Pred realizáciou stavby je potrebné požiadať Mesto Kremnica o vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnych komunikácií, v ktorom budú určené podmienky a tiež spôsob vyhotovenia nových vrstiev komunikácií.
22. Pred začatím stavby bude Mesto Kremnica prizvané v dostatočnom časovom predstihu k vytyčeniu presnej a záväznej trasy stavby.

23. Pred začatím stavebných prác požiadať o vytýčenie inžinierskych sietí v správe Mesta Kremnica.
24. Pred začatím stavby je potrebné požiadať Mesto Kremnica o vydanie súhlasu na výrub drevín v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
25. V prípade potreby záberu verejného priestranstva stavebník vopred požiada Mesto Kremnica o súhlas s jeho zabratím.
26. Stavebné práce vykonávať tak, aby boli priechodné vstupy do objektov a aby nedošlo k narušeniu prevádzky škôl, verejných objektov a areálov.
27. Suť z vybraných konštrukcií uložiť na skládku komunálneho odpadu.
28. V prípade znečistenia komunikácií a spevnených plôch bezodkladne vykonať ich vyčistenie, po ukončení stavby pozemky uviesť do pôvodného stavu, na trávnatých plochách je potrebné po úprave terénu a vyzbieraní kameniva zasieť trávu do vrstvy ornice.
29. Pri výstavbe nedôjde k neoprávnenému záberu lesných pozemkov, neoprávnenému výrubu lesných drevín ani k narušeniu záujmov lesného hospodárstva.
30. Žiadateľ vykoná opatrenia, ktorými zabezpečí stavbu pred škodami, ktoré by mohlo spôsobiť zosúvanie pôdy, padanie kameňov, konárov a stromov.
31. Stavba bude umiestnená vo vzdialenosti minimálne 5 m od okraja lesných pozemkov.
32. Pripravovaná stavba sa podľa predloženej situácie svojím riešením dotýka ciest II/578 (SO 02 a SO 03) a III/05079 (SO 06) ich križovaním a súbehom pozdĺž alebo priamo v nich. Križovanie je uvažované pri SO 02 a SO 03 technológiou priečného prekopy – odporúčame technológiu pretlačania ocelevej chráničky. Pri SO 06 s križovaním technológiou pretlačania ocelevej chráničky súhlasíme.
33. Pre vykonanie práce v dotyku s cestami II/578 a III/05079 je príslušným povoľujúcim príslušný cestný správny orgán. K povoleniu na zvláštne užívanie ciest a čiastočnú uzávierku bude okrem príslušnej dokumentácie potrebný súhlas správcu cesty BB RSC v Žiari nad Hronom so sídlom v Ladomerskej Vieske a súhlas Okresného dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva PZ v Žiari nad Hronom. K určeniu dopravného značenia je potrebný odsúhlasený projekt DZ dopravným inžinierom ODI v Žiari nad Hronom.
34. Stavebník minimálne 30 dní pred realizáciou prác požiada tunajší úrad o povolenie na zvláštne užívanie ciest, čiastočnú uzávierku a určenie dopravného značenia.
35. Umiestnenie novo navrhovanej kanalizácie je v blízkosti cesty I/65. V záujmovom území sa výhľadovo uvažuje s vybudovaním rýchlostnej cesty R3, ktorej poloha v súčasnej dobe ešte nie je upresnená. Trasovanie rýchlostnej cesty R3 rieši Technická štúdia stavby „Rýchlostná cesta R3 Horná Štubňa – Šášovské Podhradie“. Výsledky TŠ budú známe v termíne 11/2009. Technickú štúdiu rýchlostnej cesty R3 požadujeme rešpektovať.
36. Práce v dotyku s cestou II/578 a III/05079 nie je možné realizovať v období výkonu zimnej údržby, t.j., od 31. 10. do 15. 04. príslušného kalendárneho roka.
37. Stavebník požiada Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Žiari nad Hronom o povolenie zvláštneho užívania v súvislosti so zásahom do telesa cesty II/578 a III/05079.
38. K vydaniu povolenia predložiť plán organizácie dopravy počas výstavby odsúhlasený OR PZ ODI v Žiari nad Hronom.
39. Šírkové parametre cesty III/050079 sa nesmú znížiť.
40. Výkop
 Výkop je potrebné zabezpečiť pažením, nakoľko je v tesnej blízkosti cesty a mohlo by dochádzať k poškodeniu telesa cesty.
 Vykopaný materiál neskladovať na vozovke ani v priestore cestného príslušenstva. Tento je potrebné ihneď odvážať na určenú skládku.
 V prípade poškodenia nového živičného krytu cesty III/050079 bude potrebné realizovať obrusnú vrstvu hr. 50 mm z asfaltového betónu Aco 11 (STN EN 13108-1) na celú šírku vozovky s plynulým napojením do jestvujúcej nivelety vozovky na začiatku a konci úpravy.
 Šachty na kanalizačnom potrubí v tesnej blízkosti cesty uložiť pod niveletu cesty III/050079.
41. Zásyp a úprava podložja cestného pozemku (nespevnená krajnica)

- Zásyp výkopovej ryhy v celom objeme výkopu zasýpať štrkodrvou frakcie 0-32 s postupným zhutňovaním po 20 cm po vrstvách. Zásyp musí byť zhutnený min. na $E_{def2} = 120 \text{ MPa}$ (STN 73 6126).
42. Zemná úprava terénu
Vrchnú vrstvu terénu je potrebné dosypať zeminou do úrovne nivelety cesty III/050079.
 43. Križovanie cesty III/050079 vykonať pretláčaním oceleovej chráničky.
Štartovacia a cieľová jama bude vykopaná minimálne 1,5 m od vonkajšej hrany cesty III/050079, križovanie kanalizačným zberačom s hĺbkou krytia minimálne 1,2 m od nivelety vozovky cesty. Miesto križovania označiť podľa príslušnej STN.
Štartovacia a cieľová jama budú po vykonaní pretlaku zasypané a upravené do náležitého stavu.
 44. Stavbu kanalizácie skoordinať s pripravovanou rekonštrukciou mosta ev. č. II/578-12 s BBRSC, a. s. – GR, Majerská cesta 94, Banská Bystrica.
 45. Výkop - hrany vozovky zapíliť na hrúbku asfaltových vrstiev, s minimálnym presahom 20 cm od hrany výkopu. Zapílené hrany vozovky je potrebné pred asfaltovaním natrieť spojivom (spojovací postrek 0,5-0,7 kg.m² (STN 73 6129). Ryhu zabezpečiť pažením.
 46. Zásyp a úprava podložia - podložie v celom objeme výkopu zasýpať štrkodrvou frakcie 0-32 po 20 cm vrstvách s postupným zhutňovaním. Posledná ochranná vrstva musí byť zhutnená min. na $E_{def2} = 120 \text{ MPa}$ (STN 73 6126).
 47. Podkladové vrstvy - spodnú podkladovú vrstvu 1x150 mm realizovať zo štrkopiesku spevneného cementom (ŠSC) (STN 73 6125). Horná podkladová vrstva 1x150 mm realizovať z obalovaného kameniva (OK I) (STN 73 6121).
 48. Asfaltové vrstvy
 - ložná vrstva 1x50 mm z ABS I (STN 73 6121) (po niveletu existujúcej vozovky),
 - spojovací postrek 0,5-0,7 kg.m² (STN 73 6129),
 - obrusnú vrstvu 1x50 mm z ABS I (STN 73 6121) je potrebné zrealizovať na celú šírku vozovky.
 49. Na miestach, kde je položená kocka, bude cesta opravená nasledovne: 150 mm zhutnené podložie 150 MPa stabilizované cementom S II, 150 mm zhutnená štrkodrava 0-32 na 180 MPa, 100 mm betón cestný preložený železnou sieťou 100/100/5, 50 mm podsyp štrkopieskom 1-3, 100 mm cestná kocka čadič 100/100/100.
 50. Križovanie cesty III/05079 a II/578 vykonať pretlakom. Pri objekte SO 03 cesta II/578 je možné realizovať rozkopaním cesty.
 51. Pri zahájení prác (k otvorenému výkopu) prizvať zástupcu BBRSCZH p. Kamodyho 0918543605.
 52. Po ukončení prác prizvať zástupcu BBRSC závod 16 Žiar nad Hronom k prevzatiu prác. Žiadateľ sa zaväzuje po dobu päť rokov odo dňa odovzdania dotknutého úseku cesty zástupcovi BBRSC závod 16 Žiar nad Hronom na výzvu správcu komunikácie opraviť prípadné poruchy vozovky v mieste prekopenia.
 53. Požiadateľ ObÚ pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Žiari nad Hronom o určenie dočasného dopravného značenia počas vykonávania prác a na obdobie po vykonanie konečnej opravy vozovky.
 54. Nezhutnený výkop pravidelne dosýpať, označiť podľa určenia prenosného dopravného značenia. Vykopáný materiál neskladovať na vozovke ani v priestore stavby, ale ihneď ho vyvážať na určenú skládku.
 55. V prípade, že pri výstavbe nastane na pozemnej komunikácii porucha a vznikne nebezpečenstvo všeobecného ohrozenia, stavebník túto skutočnosť bezodkladne oznámi cestnému správnomu orgánu a správcovi cesty.
 56. V plnej miere dodržať ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
 57. Za čistotu cesty, odvodňovacieho systému cesty II/578 a III/05079, jej označenia dotknutých úsekov cesty v čase realizácie stavby „Kremnica – kanalizácia a ČOV“ bude zodpovedať stavebník. Za škody na zdraví a majetku spôsobené činnosťou v súvislosti s výstavbou zodpovedá investor.
 58. Križovanie pod cestou I/65 v km 92,000 bude v hĺbke min. 2,90 m. Zrealizovať ho pod uhlom podľa predložených podkladov.

59. Križovanie pod cestou realizovať riadeným mikrotunelovaním.
60. Štartovaciu jamu umiestniť mimo cestného pozemku cesty I/65, t. j. v chodníku pre peších min. 1,0 m za obrubníkom.
61. Šachtu Š11 umiestniť mimo vozovky cesty I/65, bližšia hrana šachty bude vo vzdialenosti min. 0,5 m od hranice cesty I/65.
62. Kanalizácia pod cestou musí byť uložená v chráničke. Chránička bude vyvedená min. 1,0 m za cestný pozemok.
63. Pred zakrytím jám žiadame prizvať zástupcu SSC IVSC Banská Bystrica z dôvodu kontroly hĺbky uloženia chráničky.
64. Slovenská správa ciest ako vlastník pozemku č. C-KN 1830 v k. ú. Kremnica je ako rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a riadi sa zákonom č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. Z tohto dôvodu bude potrebné po uložení kanalizačného potrubia do predmetného pozemku požiadať SSC o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena. Zmluva bude uzatvorená na základe geodetického zamerania kanalizačného potrubia v pozemku č. C-KN 1830 v k. ú. Kremnica, vypracovaného odborne spôsobilým geodetom. Na základe tohto zamerania bude vykonaný zápis na liste vlastníctva. Geodetické zameranie zabezpečí stavebník na vlastné náklady.
65. Všetky zmeny oproti predloženej projektovej dokumentácii, ktoré sa dotýkajú cesty I/65 a príľahlých cestných pozemkov, musia byť dopredu odsúhlasené SSC.
66. V súvislosti so stavebnou činnosťou nesmie dôjsť k poškodeniu a znečisteniu cesty I/65.
67. Vybúraný a stavebný materiál neskladovať na cestnom pozemku a ceste I/65.
68. Mechanizmy nesmú pri prácach stáť na vozovke cesty I/65 a obmedzovať plynulosť cestnej premávky.
69. Práce v dotyku s cestou I/65 realizovať mimo výkonu zimnej údržby ciest, t. j. od 15. 04. do 01. 11.
70. Dočasné dopravné značenie odsúhlasí príslušným dopravným inšpektorátom.
71. Cestný pozemok a jeho okolie po ukončení stavebných prác vyčistiť a upraviť do pôvodného stavu.
72. Po ukončení stavebnej činnosti v dotyku s cestou I/65 žiadame prizvať zástupcu SSC IVSC v Banskej Bystrici, p. Jakuba Slivinského, tel. č. 045/6727474, mob. č. 0903406805, na zápisničné prevzatie dotknutého úseku.
73. Po vydaní kolaudačného rozhodnutia stavebník odovzdá 1. paré dokumentácie skutočného vyhotovenia úseku kanalizácie v dotyku s cestou I/65 (stavebný objekt SO 05) správcovi cesty.
74. V prípade opravy alebo rekonštrukcie cesty, pri ktorej dôjde k dotyku s kanalizačným potrubím, vlastník zabezpečí na vlastné náklady jeho potrebnú ochranu, prípadne preložku.
75. V prípade zmeny riešenia stavby žiadame predložiť projektovú dokumentáciu opätovne na vyjadrenie.
76. Podľa § 3b ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov úprava vjazdu na cestu I/65 a práce na cestnom pozemku podliehajú samostatnému rozhodnutiu príslušného cestného správneho orgánu.
77. Podľa § 11 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov práce v ochrannom pásme cesty I/65 podliehajú samostatnému rozhodnutiu cestného správneho orgánu.
78. Vzhľadom k špecifickým pomeroch v úsekoch dotknutých realizáciou kanalizačného potrubia (úzke komunikácie, zhoršené rozhľadové pomery, nevyhnutná dopravná obsluha susediacich pozemkov, autobusová doprava a pod.) je pri rozhodovaní o zvláštnom užívaní a uzávierke komunikácií potrebné každú lokalitu posudzovať osobitne a individuálne stanoviť podmienky uzávierky.
79. Zvlášť je potrebné dbať, aby dopravné obmedzenia trvali čo najkratšiu dobu, k čomu požadujeme v kritických úsekoch pracovať v dvojsmennej prevádzke a nepretržite 7 dní v týždni.
80. V jednotlivých pracovných úsekoch musí byť povrch vozovky po pokládke potrubia pred začatím prác na ďalšom úseku uvedený do takého stavu, aby dovoľoval bezpečnú a plynulú cestnú premávku v pôvodnom rozsahu ako pred rozkopávkou.

81. Vyhradzuje si právo prenosné dopravné značenie a organizáciu dopravy upraviť alebo zmeniť podľa miestnych pomerov, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.
82. Spracovať plán organizácie dopravy počas výstavby a návrh prenosného dopravného značenia a tento predložiť na posúdenie tunajšiemu okresnému dopravnému inšpektorátu.
83. Dodržať podmienky pre stavebné povolenie stanovené SSC, IVaSC Banská Bystrica, ako majetkového správcu cesty I/65.
84. Stavebník pred realizáciou stavby požiada tunajší úrad z dôvodu križovania a uloženia kanalizačného zberača „K“ v súbehu s cestou I/65 v jej pomocnom cestnom pozemku o zvláštne užívanie cesty I/65 v zmysle § 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. K žiadosti predloží stanoviská SSC, IVaSC Banská Bystrica, ako majetkového správcu cesty I/65 a z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky súhlasné stanovisko OR PZ SR, ODI, Žiar nad Hronom.
85. K uloženiu kanalizačných zberačov v blízkosti ciest II/578 a III/05079 je potrebné požiadať o povolenie Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Žiari nad Hronom a majetkového správcu ciest II/578 a III/05079 Banskobystrickú regionálnu správu ciest, Banská Bystrica.
86. Pri križovaní kanalizačného zberača „H“ s tokom Skalka sú novonavrhované šachty VB2 a VB3 situované v ochranných pásmach toku (STN 75 2102 čl. 13.3). Odsunúť šachty na vzdialenosť 4 m od brehových čiar.
87. Tým, že dôjde k napojeniu pôvodnej kanalizácie na novobudované kanalizačné zberače, stratia funkčnosť súčasné vyústenia existujúcej kanalizácie do recipientov. Tieto zrušiť a zo strany toku zaslepiť. V týchto miestach doplniť opevnenie koryta toku tak, aby bolo prispôbené funkčne a pohľadovo existujúcemu opevneniu.
88. Budovaním križovaní a vyústení odľahčovacích stôk do recipientov v otvorených výkopoch dôjde k rozobratiu a poškodeniu terajšieho opevnenia. Toto doplniť tak, aby funkčne a esteticky zapadalo do opevnenia upraveného toku.
89. Na stavbe používať materiály, technológie a zariadenia tak, aby nedošlo k havarijnému znečisteniu povrchových a podzemných vôd.
90. Nezmenšovať prietochný profil ukladaním stavebného materiálu a materiálu z búracích prác v koryte toku.
91. Investor pred zahájením stavebných prác na pozemkoch v správe SVP uzavrie zmluvu o dočasnom užívaní pozemkov s odborom správy majetku.
92. Investor pred zahájením stavebných prác na pozemkoch v správe SVP uzavrie zmluvu o podmienkach správy a prevádzky podzemného (nadzemného) vedenia križujúceho vodný tok, resp. zmluvu o zriadenie vecného bremena na vodný tok.
93. Pre práce v koryte tokov spravovaných SVP, š.p. zabezpečiť vypracovanie povodňového plánu zabezpečovacích prác pre stavbu počas ich realizácie (zabezpečuje dodávateľ).
94. K začiatku a k ukončeniu stavebných prác na objektoch súvisiacich s tokom prizvať zástupcu SVP, š. p., OZ Banská Bystrica – Správa povodia Stredného Hrona Zvolen.
95. Stavebnú ryhu pre prekopanie koryta toku k uloženiu podzemného vedenia je možné zasypať až po kontrole splnenia podmienok vyjadrenia zástupcu závodu SVP, š. p., o čom musí byť vyhotovený protokol. Nevyhotovenie a nepodpísanie protokolu sa bude považovať za nesplnenie podmienok vyjadrenia a bude dôvodom upozorniť na túto skutočnosť stavebný úrad a orgán štátnej vodnej správy. V tomto prípade správca toku nebude zodpovedať za škody, ktoré vzniknú investorovi (správcovi) podzemných vedení pri výkone prevádzky a údržby toku v súvislosti s nesprávnym uložením podzemných vedení pod dnom toku. Prílohou Protokolu z kontroly uloženia podzemných vedení pod dnom toku musí byť odborne spôsobilou osobou investora stavby zameraná kóta krytia uloženého potrubia ako aj kóta dna toku vo výškovom systéme BPV.
96. V prípade, že križovanie vodného toku podzemným vedením nebude realizované v súlade s požiadavkami správcu toku a pri výkone údržbárskych a iných prác dôjde k poškodeniu podzemného vedenia, vzniknuté škody na vedení ako aj náklady na jeho uvedenie do prevádzky schopného stavu bude znášať prevádzkovateľ podzemného vedenia.

97. Po ukončení stavby, najneskôr pri preberacom konaní ukončenej stavby (objektu), dodať správcovi toku PD skutočného vyhotovenia objektov dotýkajúcich sa toku (križovania s tokom, OK a odľahčovacie stoky).
98. Prevádzkovateľ podzemného rúrového vedenia sa zaviazá, že v prípadoch vykonávania údržbárskych prác, opráv a iných zásahov do koryta správcov toku v mieste križovania s vodným tokom vykoná bez úhrady a v požadovanom termíne vytýčenie podzemného vedenia.
99. Navrhovanou technologickou skladbou ČOV bude zabezpečené biologické čistenie komunálnych odpadových vôd v množstve Q24 22,69 l/s, Q denné 1961 m³/d na úroveň nasledovných hodnôt zvyškového znečistenia po ČOV vo vypúšťaných odpadových vodách: BSK₅ pod 25 mg/l, CHSK_{Cr} pod 120 mg/l, NL pod 15 mg/l, N-NH₄⁺ pod 15 mg/l, N celkový pod 22 mg/l, P celkový pod 5 mg/l.
100. Z pohľadu rozsahu ukazovateľov, ktorý celkom neodráža charakter čistených odpadových vôd (komunálne OV, t. j. aj s podielom vôd z povrchového odtoku), požadujeme doplnenie o ukazovateľ NEL, pričom na odtoku z ČOV je potrebné zabezpečiť hodnotu max 3,0 mg/l.
101. Ak z pohľadu ďalších etáp budovania kanalizácie dôjde k nárastu odpadových vôd na trasách kanalizácie nad odľahčovacími komorami, ktoré sú riešené v tejto PD, vzniká otázka, či bude v nich zabezpečený teraz deklarovaný zmiešavací pomer 1:8 a aj zmiešavací pomer pri odľahčení pred ČOV.
102. Ako otázne sa javí aj zachovanie kapacity biologického stupňa na čistenie odpadových vôd v zmysle (2Q24-QB), ktoré v súčasnosti predstavuje hodnotu 60,22 l/s. Podľa predloženého PS predstavuje v súčasnosti celkový povolený priemerný prietok zo všetkých vyústení hodnotu 41,99 l/s. Odhliadnuc od množstiev priemyselných odpadových vôd, ktoré v budúcnosti na ČOV nebudú čistené, pri zachovaní kapacity biologického stupňa (2Q24-QB) je hodnota 60,22 l/s nepostačujúca. Upozorňujeme na skutočnosť, že z dôvodov iných pomerov na kanalizácii a samotnej ČOV (zmena zmiešavacieho pomeru a pod.) nebude v budúcnosti možné pristúpiť k zmene povolenia na vypúšťanie odpadových vôd.
103. Ak v čase výstavby kanalizácie, ČOV dôjde k zmene podmienok, za ktorých bolo vydané súčasne platné povolenie na vypúšťanie odpadových vôd z verejnej kanalizácie mesta Kremnica (2005/00426/ZH-BEZ zo dňa 14. 04. 2005, vrátane jeho zmeny z 10. 09. 2007, vydaných OÚŽP Banská Štiavnica), bude potrebné priebežne požiadať o jeho ďalšie zmeny.
104. V prípade, že počas stavebných prác – pri zakladaní stavby – bude potrebné realizovať čerpanie podzemných vôd a ich následné vypúšťanie do vôd povrchových, príp. podzemných, bude potrebné požiadať orgán štátnej vodnej správy o vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. g) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a SVP, š. p., OZ Banská Bystrica ako správcu vodohospodársky významných vodných tokov o vyjadrenie k takémuto vypúšťaniu.
105. Zabezpečiť súvislú priechodnosť autobusového nástupišťa počas realizácie stavby s minimálnym obmedzením.
106. V časti Kanalizácia, stavebný objekt SO 05, v miestach kde bude zberač „K“ napojený na jestvujúci zberač DN 1200 novovybudovanou spádiskovou šachtou, sa nachádza vyústenie prepadového potrubia energetickej vody z elektrárne II. stupeň do potoka. Potrubie je Ø 1000 mm, betónové a je v hĺbke cca 3 m. V časti Kanalizácia, stavebný objekt SO 05 v úseku od napojenia kanalizačného zberača „K“ na jestvujúcu koncovú šachtu zberača „D-1“ popred bytovku, vedie popod svah paralelne s plánovanou trasou betónový privádzač energetickej vody pre elektrárňu IV. stupeň obdĺžnikového tvaru svetlosti 1000x800 mm. Takisto tento plánovaný úsek kanalizácie križuje prepadové potrubie energetickej vody, vedúce od stavidla do Kremnického potoka. V zmienených úsekoch práce vykonávať až po vytýčení uvedených objektov v teréne tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Škody spôsobené činnosťou vykonávateľa stavebných prác budeme požadovať nahradiť v plnej výške na jeho náklady. Na trase privádzača dodržať ochranné pásmo 3 m od jeho vonkajšieho pôdorysného okraja na obe strany.
107. V dotknutom území sa nachádza STL a VTL plynovod. Plynovody sú orientačne vyznačené v teréne orientačnými tabuľkami a stĺpkami. V danom území sa nachádzajú aj regulačné stanice a zariadenia na ochranu plynovodov. Pred realizáciou zemných prác v ochrannom pásme predmetných plynovodov presné vytýčenie sietí zabezpečí na základe Vašej objednávky p. Švarc, majster údržby strediska potrubných systémov Žiar nad Hronom, tel. č. 0905817749.

108. Postup prác pri vytyčovaní vzhľadom k veľkému rozsahu je potrebné dohodnúť s p. Švarcom v dostatočnom časovom rozsahu.
109. Zemné práce realizované v blízkosti plynovodu realizovať ručne min. 1,5 m na každú stranu od osi plynovodu, aby nedošlo k jeho poškodeniu.
110. Vytýčenie technologických objektov a ich prípojok na základe objednávky zabezpečí v prípade potreby majster údržby technologických objektov Ing. Vataj, tel. č. 0905433086. Potrebu vytýčenia technologických objektov je potrebné upresniť pri vytyčovaní plynovodov pracovníkmi údržby potrubných systémov.
111. Pri realizácii stavby dodržať platnú legislatívu s dôrazom na zákon č. 656/2004 Z.z. o energetike v znení neskorších predpisov, STN 38 6413, STN 38 6415, a STN 38 6410.
112. V súlade s § 56 článok (6) zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike v znení neskorších predpisov je potrebné v prípade realizácie zemných prác v ochrannom pásme VTL plynovodu požiadať v dostatočnom časovom predstihu na odd. prevádzky TC, Vápenická 16, Prievidza o povolenie vykonávania zemných prác v ochrannom pásme VTL plynovodu.
113. Pracovníci, ktorí budú vykonávať práce v ochrannom pásme VTL plynovodu, musia byť preukázateľne preškolení z BOZP a PO bezpečnostným technikom SPP a použiť ochranné a pracovné pomôcky do prostredia ZÓNA 2.
114. Ak dôjde pri zemných prácach k odkrytiu plynárenských zariadení, zabezpečiť odkontrolovanie miesta odokrytia pracovníkmi SPP, a. s. Odkontrolované musia byť tiež všetky miesta križovania, aj v prípade, že nedošlo k odkrytiu plynovodu. O výsledku kontroly musí byť vyhotovený písomný záznam. Záznam musí obsahovať presnú lokalizáciu miesta kontrolovaného križovania, počet odkontrolovaných križovaní a zvislú vzdialenosť pri križovaní.
115. Stavebník je povinný pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia prevádzkovateľa Slovak Telekom, a. s., Bratislava, vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
 - pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
 - preukázateľne oboznámiť zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené,
 - upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu,
 - upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia,
 - aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu a poškodeniu,
 - zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním),
 - bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129,
 - overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami,
 - v prípade premiestnenia telekomunikačného vedenia je potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu, žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii je potrebné podať osobitne,
 - podmienky ochrany telekomunikačného zariadenia budú doplnené pri vytýčení, ktoré požadujeme objednať na tel. č. 0902 719 509, p. Ďurček,
 - oznámiť ukončenie prác najmenej 5 pracovných dní pred zásypom, z dôvodu kontroly telekomunikačného zariadenia na tel. č. uvedenom vyššie,
 - v prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť alebo znížiť krytie tel. káblov, je toto možné vykonať len so súhlasom správcu siete.
116. V záujmovej oblasti stavby sa nachádzajú energetické zariadenia v majetku SSE-D, a. s., ktorých ochranné pásma by mohli byť uvedenou stavbou dotknuté. Vytýčiť káblové vedenia NN a VN, telekomunikačného kábla energetiky.
117. Napojenie na elektrickú energiu riešiť z existujúcej verejnej rozvodnej siete v danej lokalite z podperného bodu NN. Na podperný bod riešiť požadovanú prípojkovú skriňu SPP s poistkami. Rozvádzač merania umiestniť na verejne prístupné miesto min. 2 metre od podperného bodu vzdušnej siete.

118. Z určeného bodu napojenia je možné vypracovať projektovú dokumentáciu (PD), ktorú žiadame po vypracovaní predložiť na vyjadrenie SSE-D, a.s. Projektovú dokumentáciu je potrebné vypracovať v súlade s príslušnými zákonmi, normami STN a vyhláškami.
119. Stavebník zaistí pred začatím zemných prác vytýčenie káblového vedenia priamo na stavenisku (trase) u ŽSR, OR Košice, AO Zvolen, úsek EE (M. R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen; tel.: 045/2294360). Vytýčenie bude vykonané na základe samostatnej objednávky, adresovanej na AO Zvolen, úsek EE.
120. Stavebník zaistí pred začatím zemných prác vytýčenie podzemných vedení a zariadenia priamo na stavenisku (trase) u ŽSR, OR Košice, AO Zvolen, SMS KT Zvolen, M. R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen.
121. Pri realizácii stavby dôjde k súbehu a križovaniu s podzemnými vedeniami - zabezpečovacími káblami ŽSR v správe ŽSR, OR Košice, úseku správy ŽI, sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky. Pred zahájením prác je potrebné vedenia presne vytýčiť a riešiť ich ochranu v zmysle STN 73 6005, 733050, aby nedošlo k ich poškodeniu. Zemné práce v blízkosti vedení je potrebné vykonávať ručne. Káblová trasa musí byť trvalo prístupná, nesmú byť na nej zriaďované skládky resp. násypy zeminy.
122. Upovedomiť ŽSR, OR Košice, AO Zvolen, stredisko miestnej správy KT Zvolen o začatí stavebných prác najmenej 14 dní vopred.
123. Preukázateľne oboznámiť pracovníkov, ktorí budú vykonávať práce s polohou podzemného vedenia a zariadenia.
124. Upozorniť organizácie vykonávajúce zemné práce na možnú odchýlku uloženia vedenia – zariadenia od výkresovej dokumentácie.
125. Upozorniť pracovníkov, aby:
 - dbali pri prácach v týchto miestach na najväčšiu opatrnosť a nepoužívali nevhodné náradie vo vzdialenosti najmenej 1,5 m po každej strane vyznačenej trasy vedenia – zariadenia, aby nepoužívali žiadne mechanizmy (hlbiace stroje, zbjáčky, buldozéry a pod.),
 - odkryté podzemné vedenie a zariadenie ŽSR bolo riadne zabezpečené proti poškodeniu,
 - organizácia vykonávajúca zemné práce zhutnila zeminu pod káblom – káblami, pred jeho – ich zakrytím – zahádzaním,
 - organizácia vykonávajúca zemné práce vyzvala ŽSR OR Košice – Atrakčný obvod Zvolen – Stredisko miestnej správy KT Zvolen na kontrolu kábla – káblov pred ich zakrytím, či vedenie, alebo zariadenie nie je viditeľne poškodené,
 - neodkladne ohlásila každé poškodenie podzemného vedenia a zariadenia ŽSR OR Košice – Atrakčnému obvodu Zvolen – Stredisku miestnej správy KT Zvolen,
 - bolo ohlásené ukončenie stavby ŽSR OR Košice – Atrakčnému obvodu Zvolen – Stredisku miestnej správy KT Zvolen.
126. Pri činnosti, kde dochádza k styku, súbehu alebo križovaniu s podzemnými, alebo nadzemnými vedeniami v správe Železníc SR sprísniť technologickú disciplínu. Správca podzemného vedenia nezodpovedá za zmeny jeho priestorového umiestnenia vykonané bez jeho vedomia. Vopred overiť výškové vedenia sondami.
127. Najmenej 15 dní vopred upovedomiť Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo Košice, Úsek správy ŽI, Sekciu energetiky a elektrotechniky o začatí stavebných prác a vyžiadať si dozor pri zemných prácach.
128. Preukázateľne oboznámiť pracovníkov, ktorých sa to týka, s polohou káblového vedenia (zariadenia).
129. Upozorniť ich na možnú odchýlku skutočnej polohy vedenia (zariadenia) od polohy vyplývajúcej z výkresovej dokumentácie (v metroch).
130. Vyzvať pracovníkov, aby dbali pri práci v týchto miestach na najvyššiu opatrnosť a vo vzdialenosti 1 metra po každej strane vytýčenej trasy vedenia (zariadenia) nepoužívali žiadne mechanizačné prostriedky.
131. Vyzvať AO vo Zvolene pred zásypom ryhy na vykonanie kontroly, či nie je vedenie viditeľne poškodené.
132. Predložiť ku vytýčeniu vyjadrenie so situáciou, v ktorej sú zakreslené podzemné inžinierske siete (PIS) v správe Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo Košice, Úsek správy ŽI, Sekcie

- energetiky a elektrotechniky a stavebné povolenie stavby (káblové vedenia boli orientačne zakreslené v priloženej mape).
133. Okamžite ohlásiť každé poškodenie podzemného káblového vedenia a zariadenia AO vo Zvolene.
 134. Uvedené káblové trasy nesmú byť trvalo znepřístupnené položením ťažkých prekážok, zabetónovaním, nesmú sa nad nimi zriaďovať skládky materiálu a pod., a to aj počas vykonávania zemných prác.
 135. Realizáciou stavby nesmie dôjsť k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpečnosti a plynulosti železničnej prevádzky, k narušeniu dráhových zariadení a ich súčastí, stability a odvodnenia železničného telesa.
 136. Prebytočná zemina, vyzískaný materiál ani iný odpad nesmú byť skladované na pozemkoch ŽSR.
 137. Investor si nebude nárokovať úpravy zo strany ŽSR v prípade negatívnych účinkov dráhy na realizáciu stavby.
 138. Investor zabezpečí úhradu nákladov v prípade nevyhnutných úprav zariadení ŽSR vyvolaných stavbou.
 139. Pri vykonávaní stavebných prác sa bude vstupovať na pozemky, na ktorých sa nachádza stavba dráhy. Je potrebné vyžiadať si od prevádzkovateľa dráhy a vlastníka pozemkov, na ktorých je stavba dráhy postavená, súhlas na vstup a uzavrieť Dohodu o podmienkach a zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v ŽSR. Táto dohoda sa uzatvára v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a vnútorného predpisu ŽSR Bz 1 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR. Dohodu uzatvára za ŽSR OR Košice, kasárenské námestie 5, 040 01 Košice (p. Kavulič – tel. 055 229 3318).
 140. Odborný dozor pri realizácii pretláčania popod trať je treba si dopredu písomne objednať na Atrakčnom obvode, ul. 29. augusta 49, 974 01 Banská Bystrica.
 141. Pred zahájením prác je potrebné vedenia Železnice SR, Oblastného riaditeľstva Košice, Úseku správy ŽI, Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky presne vytýčiť a riešiť ich ochranu v zmysle STN 73 6005, 73 3050, aby nedošlo k poškodeniu. Zemné práce v blízkosti vedení je potrebné vykonávať ručne. Káblová trasa musí byť trvalo prístupná, nesmú byť na nej zriaďované skládky materiálu, resp. násypy zeminy.
 142. V mieste stavby dôjde k styku (súbehu, križovaniu) s inžinierskymi sieťami v správe OR Košice, sieť je potrebné presne vytýčiť a zabezpečiť ich ochranu pred poškodením. Písomnú objednávku na vytýčenie zašle stavebník na ŽSR AO Zvolen, úsek OZT, Zvolen.
 143. Pri realizácii pretláčania dodržať všetky ustanovenia príslušných noriem a železničných predpisov (ŽSR S4, časť Križovania a súbehy vedení s dráhou).
 144. Zahájenie stavebných prác oznámiť správcovi ŽI (AO Banská Bystrica, resp. SMS ŽTS Kremnica), a na základe pripomienok z miestneho šetrenia, aj zástupcom ostatných zložiek OR Košice (Sekcie OZT, Sekcie EE a žst. Horná Štubňa).
 145. K ukončeniu a preberaniu prác prizvať správcu ŽI.
 146. Pri pretláčaní chráničky je potrebné postupovať tak, aby nedošlo k porušeniu telesa trate.
 147. Pred zahájením zemných prác je potrebné požiadať o vytýčenie spojových, zabezpečovacích, elektrických a iných zariadení ŽSR.
 148. Oznámiť ŽSR zahájenie stavby minimálne 15 dní vopred.
 149. K pretláčaniu chráničky prizvať zástupcu ŽSR.
 150. S prihliadnutím na § 15 ods. 1,2 zákona č. 513/2009 Z.z. križovanie s dráhou viesť popod teleso dráhy kolmo na smerové vedenie dráhy tak, aby miesto križovania bolo v strede medzi okrajom priecestia a začiatkom výhybky (vzdialenosť medzi priecestím a začiatkom výhybky je cc 14 m) s maximálnou možnou odchýlkou od kolmice 15 stupňov.
 151. Stavebník odsúhlasí pred realizáciou prác v obvode dráhy technologický postup prác, preukáže dostatočnú pevnosť ocelových chráničiek, doloženú statickým výpočtom a objedná dozornú činnosť počas vykonávania prác v obvode dráhy u ŽSR OR Košice, AO Banská Bystrica s uvedením termínu začatia a ukončenia prác v obvode dráhy.
 152. Kanalizáciu viesť popod vodovod a káble, ktoré sú v správe ŽSR, za dodržania ustanovení normy STN 736 005.

153. Zabezpečiť pravidelnú kontrolu priestorovej stability koľaje počas realizácie pretláčania i po jeho ukončení po dobu 1 roka.
154. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby stavba odolávala dynamickým vplyvom železničnej dopravy počas celej doby jej prevádzky.
155. Zabezpečiť bezpečnosť pracovníkov stavby počas jej realizácie v OPD v súlade s predpismi ŽSR Bz 1.
156. Počas výstavby nepoužívať osvetlenie, ktoré by oslňovalo personál vlaku a nezriaďovať svetelné zdroje a farebné plochy zameniteľné s návestnými znakmi.
157. Prizvať zástupcu OR Košice ku kolaudačnému konaniu a odovzdať mu dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby v OPD.
158. Prizvať zástupcu ŽSR SHM RP Zvolen ku kolaudačnému konaniu a predložiť mu doklady potrebné k uzatvoreniu zmluvy o vecnom bremene.
159. Po ukončení prác stavby v obvode dráhy si stavebník zabezpečí vydanie potvrdenia o ukončení prác od ŽSR OR Košice, AO Banská Bystrica a toto potvrdenie predloží pri kolaudácii stavby.
160. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby stavbou neboli dotknuté záujmy správcov železničných zariadení, zabezpečiť ochranu železničnej trate počas realizácie stavebných prác a priebežne zachovávať voľný schodný a manipulačný priestor.
161. Akékoľvek dodatočné úpravy a opravy trate a zariadení v správe ŽSR, spôsobené realizáciou stavby budú vykonané na náklady stavebníka.
162. Pri navrhovaní objektov dráhy a dotyku stavby s telesom dráhy žiadame dodržať ustanovenia príslušných predpisov a noriem ŽSR.
163. ŽSR nezodpovedajú za prípadné poruchy stavby a škody pri jej výstavbe a prevádzke spôsobené železničnou prevádzkou a stavebník si nebude nárokovať dodatočné úpravy zo strany ŽSR z dôvodu jej nepriaznivých vplyvov (vibrácie a pod.).
164. Stavbu prispôbiť dráhovým predpisom tak, aby bol vylúčený jej nepriaznivý vplyv na prevádzku dráhy.
165. Stavby v obvode dráhy a v ochrannom pásme dráhy podliehajú dodržiavaniu ustanovení zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach, v znení neskorších predpisov a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.
166. Pred zahájením prác vytýčiť inžinierske siete (vodovodnú prípojku) v správe AO Banská Bystrica.
167. Pred zahájením stavby oboznámiť správcu ŽI (AO Banská Bystrica, resp. SMS Kremnica).
168. Stavbu realizovať v zmysle projektovej dokumentácie.
169. Počas realizácie nesmie byť narušený odvodňovací systém a znečisťované pozemky v správe ŽSR.
170. Investor zabezpečí úhradu nákladov v prípade nevyhnutných úprav zariadení ŽSR vyvolaných stavbou.
171. Preriešiť dispozičné riešenie v prístavbe prevádzkovej budovy tak, aby bol z miestnosti pre obsluhu výhľad na vstup do objektu ČOV, prípadne aj na areál ČOV.
172. Ku kolaudačnému konaniu prizvať zástupcu Oblastného riaditeľstva Košice a odovzdať mu dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby.
173. Stavebník preukáže dostatočnú pevnosť ocelevej chráničky DN 920/10 mm, doloženú statickým výpočtom.
174. Budú rešpektované požiadavky uvedené vo vyjadrení ŽSR OR Košice č. 8260/2007/1133 zo dňa 05. 10. 2007 a jeho odborných zložiek doložených v prílohách, týkajúcich sa ochrany jestvujúcich vedení v správe ŽSR.
175. Kanalizáciu žiadame viesť popod káble, ktoré sú v správe ŽSR, za dodržania ustanovení normy STN 73 6005. Aspoň z jednej strany vybudovať revíznú šachtu.
176. Upozorňujeme, že stavby v obvode dráhy a v ochrannom pásme dráhy podliehajú dodržiavaniu ustanovení zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.
177. Krajský pamiatkový úrad vzhľadom k tomu, že nie je možné vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmanej archeologickej lokality, požaduje podľa § 35 ods. 2 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov vykonať na predmetnom území stavby priebežný archeologický výskum, ktorý bude pozostávať z priebežného vykonávania

- archeologického výskumu – dozoru oprávnenou organizáciou zamestnávajúcou kvalifikovanú odborne spôsobilú osobu podľa § 36 ods. 2 pamiatkového zákona.
178. Stavebné práce/výkopy v blízkosti národných kultúrnych pamiatok budú zohľadňovať stavebno-technický stav týchto objektov. Objekty, ktoré sú staticky narušené, požadujeme chrániť/zabezpečiť pred poškodením - otrasmi, blízkosťou výkopu, pri hlbokých výkopoch – pažením. V prípade poškodenia objektov národných kultúrnych pamiatok bude krajský pamiatkový úrad postupovať v zmysle § 31 ods. 2 pamiatkového zákona – opatrenia na nápravu. Obzvlášť upozorňujeme na blízkosť výkopu pri Červenej veži a hĺbky výkopu pri pomníku v parku.
 179. Úpravu povrchov (komunikácií, plôch) zo strany vodárenskej spoločnosti požadujeme dať do pôvodného stavu. V prípade spoločných investícií i zo strany iných vlastníkov/správčov jednotlivých komunikácií/plôch – budeme požadovať zmenu stavebno-technického (architektonického) riešenia povrchov, prípadne zosúladenia s inými stavebnými objektmi/stavbami (osvetlenie, prípojky – i iných sietí k objektom, povrchy komunikácií) riešiť v predstihu – pred realizáciou. Iní investori/správcovia, vlastníci objektov si v predstihu vyžadujú záväzné stanovisko/rozhodnutie k zámeru úprav (prípojky) objektu národnej kultúrnej pamiatky alebo nehnuteľnosti/plochy v pamiatkovom území (v zmysle § 32 ods. 2 a 5 a § 30 ods. 3 pamiatkového zákona). Štátny pamiatkový dohľad budú vykonávať pracovníci Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica. Každú zmenu oproti odsúhlasenému zámeru/čiasťkovému projektu je projektant/investor (stavebník) povinný prerokovať so správnym orgánom. Každú závažnú zmenu oproti alebo nad rámec tohto záväzného stanoviska je nutné prerokovať a schváliť správnym orgánom.
 180. Napojiť prípojky pamiatkových objektov i iných objektov v pamiatkovom území. Zachovať odvodňovacie a drenážne rúry – murované prierezy a ich funkčné zapojenie do potoka.
 181. Napojenie existujúcich podpiwničených priestorov na západnej strane Štefánikovo námestia a západnej strany Dolnej ulice nie je v dostatočnej hĺbke na napojenie objektov. Odborné posúdiť hĺbku uloženia kanalizácie a nivelety výpustov do potoka. Existujúce funkčné odvodňovacie kanále požadujeme zachovať, výkopmi stavby nepoškodiť.
 182. Jednotlivé etapy prác oznámiť Krajskému pamiatkovému úradu Banská Bystrica.
 183. Archeologický výskum bude pozostávať zo sledovania zemných, výkopových a terénnych prác súvisiacich s predmetnou stavbou. Súčasťou výskumu bude vyhľadávanie huteľných a nehnuteľných archeologických nálezov a priebežná fotografická a grafická dokumentácia stratigrafickej situácie vo výkopoch.
 184. Pri stavebných objektoch šachta Š3, Š4 Š5 nachádzajúcich sa medzi Čiernou vežou mestského opevnenia a Dolnou bránou v rámci zberača E bude realizovaný výkop šacht metódou predstihového archeologického výskumu po úroveň archeologicky sterilného podlažia. Rovnako výkopy pre objekty odlahčovacia komora VIH, šachta so spätnou klapkou VB5-Š5 a okolité šachty na pravom brehu potoka v blízkosti Červenej veže mestského opevnenia budú realizované metódami predstihového archeologického výskumu po úroveň archeologicky sterilného podlažia.
 185. V predstihu výstavby objektu ČOV bude v rozsahu objektu realizovaný predstihový archeologický výskum, ktorý bude pozostávať zo zisťovacej sondáže, a v prípade pozitívneho nálezu z následného plošného odkryvu v rozsahu nálezu.
 186. V prípade nehnuteľného archeologického nálezu, ako je napr. torzo architektúry je nevyhnutné tento nález bezodkladne ohlásiť KPÚ Banská Bystrica, ktorý rozhodne o naložení s nálezom a o ďalšom postupe prác.
 187. Pri zabezpečení archeologického výskumu je stavebník povinný:
 - podľa § 38 ods. 1 pamiatkového zákona finančne zabezpečiť archeologický výskum. Ak je splnená požiadavka verejného záujmu, je možné postupovať podľa znenia § 38, ods. 2 pamiatkového zákona,
 - podľa § 36 ods. 2 pamiatkového zákona zabezpečiť oprávnenú osobu na vykonanie archeologického výskumu, a písomne o tom upovedomiť Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica.
 188. Stavebník do uzatvorenej zmluvy o vykonaní archeologického výskumu s oprávnenou osobou podľa § 39 pamiatkového zákona zakotví podmienky vykonávania archeologického výskumu

- vyplývajúce z rozhodnutia krajského pamiatkového úradu, hlavne druh, rozsah a spôsob vykonávania výskumu, nakladanie s nálezmi a povinnosť spracovať výskumnú dokumentáciu (podľa § 39 ods. 8 a 9 pamiatkového zákona). Stavebník súčasne poskytne osobe poverenej vykonaním archeologického výskumu kópiu rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici č. BB-11/565-2/1842/RUS zo dňa 9.3.2011.
189. Zoznam právnických osôb oprávnených Ministerstvom kultúry SR na vykonávanie archeologického výskumu je k dispozícii na príslušných krajských pamiatkových úradoch, Pamiatkovom úrade SR a na internetovej adrese www.pamiatky.sk.
 190. Stavebník najmenej s jednomesačným predstihom písomne oznámi začatie zemných prác Krajskému pamiatkovému úradu v Banskej Bystrici a realizátorovi výskumu, t.j. osobe oprávnenej na vykonávanie archeologického výskumu.
 191. Stavebník bezodplatne odovzdá jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie spracovanej oprávnenou osobou podľa § 39 ods. 9 pamiatkového zákona a v zmysle § 10 vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 253/2010 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu Krajskému pamiatkovému úradu Banská Bystrica a archeologickému ústavu. Lehotu odovzdania výskumnej dokumentácie podľa § 39 ods. 9 pamiatkového zákona určí Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica v samostatnom rozhodnutí po ukončení terénnej časti výskumu.
 192. Pri vykonávaní archeologického výskumu je oprávnená osoba povinná:
 - podľa § 39 ods. 5 pamiatkového zákona oznámiť začatie a ukončenie archeologického výskumu do 5 dní Krajskému pamiatkovému úradu v Banskej Bystrici,
 - podľa § 39 ods. 4 pamiatkového zákona postupovať v súlade s platnými medzinárodnými dohodami a vedeckými poznatkami,
 - podľa § 39 ods. 7 pamiatkového zákona vykonávať opatrenia proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu alebo odcudzeniu nálezov z výskumu,
 - podľa § 39 ods. 7 pamiatkového zákona nezačať výskum skôr, ak nie je zabezpečená následná ochrana nálezov,
 - podľa § 39 ods. 2 pamiatkového zákona dohliadať na záujmy chránené osobitnými všeobecne záväznými právnymi predpismi,
 - podľa § 39 ods. 7 pamiatkového zákona vykonať opatrenia na odstránenie nepriaznivých následkov výskumu,
 - archeologický výskum bude ukončený záverečnou komisiou,
 - výskumom získané odborné poznatky spracovať vo výskumnej dokumentácii, ktorá bude vypracovaná v súlade s kritériami, ktoré určuje § 10 Vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 253/2010 Z.z., vykonávajúcej zákon č. 49/2002 o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov,
 193. Archeologický nález nájdený podľa § 35 až 37 je osoba podľa § 35 ods. 3 a § 36 ods. 2 povinná držať a chrániť až do odovzdania archeologického nálezu podľa § 40 ods. 8 alebo až do prevodu vlastníckeho práva alebo správy podľa § 40 ods. 9 pamiatkového zákona. Archeologický nález nemôže osoba podľa § 35 ods. 3 a § 36 ods. 2 previesť, ani inak scudziť alebo prenechať do užívania iným osobám.
 194. Archeologickým výskumom získané nálezy a nálezové situácie budú zdokumentované metódami archeologického výskumu.
 195. Štátny pamiatkový dohľad počas realizovania archeologického výskumu bude vykonávať odborný pracovník Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica.
 196. Každú zmenu oproti odsúhlasenej projektovej dokumentácii je povinný stavebník prerokovať so správnym orgánom - Krajským pamiatkovým úradom Banská Bystrica. Každú závažnú zmenu oproti, alebo nad rámec je nutné prerokovať a schváliť správnym orgánom - Krajským pamiatkovým úradom Banská Bystrica.
 197. Stavba bude realizovaná podľa dokumentácie overenej ÚRŽD. Prípadné zmeny stavby nesmú byť realizované bez predchádzajúceho povolenia Úradu pre reguláciu železničnej dopravy.
 198. Stavba musí byť zabezpečená proti dynamickým účinkom spôsobených prevádzkou dráhy.
 199. Stavba v OPD musí vyhovovať všetkým bezpečnostným a protipožiarным predpisom.
 200. Po ukončení prác uviesť terén v blízkosti dráhy do primerane pôvodného stavu.

201. Vlastník (užívateľ) stavby je povinný stavbu udržiavať a prispôbiť pravidlám technickej prevádzky železníc a dráhovým predpisom tak, ako si to vyžaduje stavba a tak, aby bol vylúčený nepriaznivý vplyv stavby na dráhu.
202. Pri realizácii stavby postupovať podľa zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a dodržiavať zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy.
203. Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy odnímanej natrvalo a zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie na základe bilancie skrývky humusového horizontu. Skrývka humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy bude vykonaná do hĺbky 25 cm o výmere 884 m² v celkovom objeme 221 m³ a použije sa zúrodnenie prestretím po nezastavanej časti poľnohospodárskeho pozemku č. CK 232/1 v katastrálnom území Horná Ves za účelom zúrodnenia pôdy. Termín vykonania skrývky je stavebník povinný oznámiť Obvodnému pozemkovému úradu v Žiari nad Hronom pred začatím vykonávania zemných prác. V prípade, že skrývka humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy bude realizovaná ťažkými stavebnými a dopravnými mechanizmami, môže dôjsť k zhutneniu poľnohospodárskej pôdy. Vtedy je stavebník povinný odstrániť zhutnenie, prípadne odstrániť iné poškodenie poľnohospodárskej pôdy.
204. Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu odňatú rozhodnutím obvodného pozemkového úradu až do realizácie stavby, najmä pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletu drevín.
205. Zabezpečiť, aby realizácia stavby nespôsobila zhoršenie prirodzených vlastností okolitých pozemkov.
206. Zabezpečiť prístup na okolité poľnohospodárske pozemky za účelom ich obhospodarovania poľnohospodárskymi mechanizmami.
207. Pred realizáciou stavby stavebník zabezpečí odňatie poľnohospodárskej pôdy podľa § 18 zákona a splní podmienky na použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer na čas kratší ako jeden rok vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu. K žiadosti priložiť bilanciu skrývky humusového horizontu, návrh vrátenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu, základné identifikačné údaje o pozemku – výpis z katastra, kópiu z katastrálnej mapy s vyznačením plochy na nepoľnohospodárske použitie, stanoviská vlastníkov dotknutých pozemkov, resp. nájomcov pozemkov, ak ich na takéto vyjadrenie splnomocňuje nájomná zmluva a správny poplatok.
208. Pre prípad potreby obtokovať celú ČOV cez novú vypínavú šachtu pred ČOV za mimoriadnych udalostí a aj za účelom ochrany určeného meradla pred vyústením do recipientu, je potrebné vybaviť obtok minimálne zariadením na hrubé mechanické predčistenie komunálnych odpadových vôd.
209. Kanalizačné uzávery vo vypínacej šachte pred ČOV riešiť so zabezpečením tak, aby s nimi nebolo možné ľubovoľne manipulovať.
210. Počas realizácie stavebných prác rešpektovať ochranu podzemných a povrchových vôd v zmysle platných predpisov.
211. Počas výstavby nesmie dôjsť k zhoršeniu alebo ohrozeniu kvality povrchových vôd, čomu je potrebné prispôbiť organizáciu a postup stavebných prác. Pri postupnosti výstavby prihliadať potrebe zabezpečenia maximálneho čistenia odpadových vôd počas výstavby, t.j. minimalizovať výluky čistenia tak, aby vždy bolo zabezpečené minimálne mechanické čistenie odpadových vôd. Je potrebné prijať všetky dostupné technické a organizačné opatrenia smerujúce k zamedzeniu alebo zmierneniu nepriaznivého vplyvu vypúšťaných odpadových vôd na stav vody v recipiente počas výstavby.
212. Ku kolaudácii preukázať, že merný objekt na odtoku z celej ČOV (jeho primárne aj sekundárne zariadenie) ako určené meradlo má platné overenie podľa metrologických predpisov na merací rozsah od Q_{min} až po Q_{max} vypúšťaných odpadových vôd.
213. Na odtoku z merného objektu z celej ČOV a na prítoku do jednotlivých stupňov čistenia riešiť kontrolný profil pre reprezentatívny odber vzoriek odpadových vôd z ich prúdnic za účelom sledovania kvality vypúšťaných odpadových vôd a účinnosti čistenia jednotlivých čistiacich stupňov. Merný objekt uspokojí tak, aby mohol plniť aj funkciu kontrolného profilu kvality

vypúšťaných odpadových vôd. Vybaviť ho trvalo osadeným automatickým odberným zariadením a s takými technickými opatreniami, ktoré umožnia aj zapojenie ďalšieho prenosného odberného zariadenia kontrolnej organizácie na zdroj elektrickej energie, a budú riešiť ochranu odberného zariadenia (vlastného i kontrolného) pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi.

214. V prípade, že pri realizácii stavby bude potrebné riešiť nasledovné vypúšťanie vôd:
- z čerpania podzemných vôd pri zakladaní objektov stavby (§ 21 ods. 1 písm. g) vodného zákona),
 - z odvodňovania územia výstavby drenážou dočasne či trvalo z dôvodu ochrany objektov stavby (21 ods. 1 písm. h) resp. i) vodného zákona),
 - nad rámec povolenia vydaného rozhodnutím ObÚŽP v Banskej Štiavnici č.s. 2010/01604/ZH – BEZ zo dňa 17.12.2010 počas obdobia výstavby (§ 36 ods. 9 vodného zákona v znení neskorších predpisov)
- je toto vopred prerokovať a povoliť orgánom ŠVS. K uvedenému je potrebné stanovisko SVP, š.p. OZ Banská Bystrica., o ktoré je potrebné požiadať v dostatočnom predstihu so všetkými potrebnými náležitosťami, údajmi a dokladmi.
215. K užívaniu stavby predložiť aktualizovaný prevádzkový poriadok verejnej kanalizácie a ČOV Mesta Kremnica, zohľadňujúci objekty predmetnej stavby, vypracovaný spôsobilou osobou v súlade a s náležitosťami podľa požiadaviek platnej legislatívy (zákona č. 442/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, vyhlášky MŽP SR č. 55/2004 Z.z. a č. 315/2004 Z.z.).
216. Dokladovať ku kolaudácii vodnej stavby jej prevádzkovanie odborne spôsobilou osobou a zaškolenie jej obsluhy dodávateľom technológie čistenia.
217. Podmienkou kolaudácie vodnej stavby bude existencia nového povolenia na osobitné užívanie vôd súvisiace s jej užívaním – na vypúšťanie odpadových vôd z ČOV (§ 21 ods. 1 písm. c) vodného zákona), o ktoré je potrebné požiadať v dostatočnom predstihu a spolu so stanoviskom správcu toku a povodia (SVP š.p. OZ Banská Bystrica). Dôvodom je, že realizácia predmetnej stavby zmení podmienky za ktorých bolo vydané súčasné povolenie rozhodnutím ObÚŽP v Banskej Štiavnici č.s. 2010/01604/ZH – BEZ zo dňa 17.12.2010. K žiadosti je potrebné predložiť prevádzkový poriadok vypracovaný na skutkový stav, vyhodnotenie plnenia podmienok stavebného povolenia.
218. Zpracovanie ČOV, dosahovanie stabilne vyhovujúcej účinnosti čistenia, bezproblémové dodržiavanie garantovaných koncentračných hodnôt na odtoku z ČOV, zabezpečovanie účinného odstraňovania nutričov v technológii ČOV, dostatočnosť kapacity ČOV hydraulickej aj látkovej v reálnych prevádzkových podmienkach po prepojení všetkých výustov nečistených vôd na prítok do ČOV je potrebné preukázať počas dočasného užívania vodnej stavby v skúšobnej prevádzke v trvaní minimálne 12 mesiacov.
219. Ku kolaudácii preukázať, že zaobchádzanie s látkami škodiacimi vodám (trafostanica, chemické hospodárstvo, odpadové hospodárstvo ...), vyhovuje spôsobom skladovania a manipulácie s látkami škodiacimi vodám (vrátane plôch pre pristavenie cisternového vozidla pre zásobovanie chemikáliami, pristavovanie vozidiel pre odvoz odpadov) požiadavkám § 39 vodného zákona a jeho vykonávacej vyhlášky č. 100/2005 Z.z., a to z pohľadu vodohospodárskeho zabezpečenia priestorov a plôch (opatrenia vo vzťahu k ochrane podzemných a povrchových vôd), tak aj z hľadiska nakladania s nimi v súlade s požiadavkami legislatívy na úseku odpadového hospodárstva (vrátane ich konečného zneškodnenia príp. ich ďalšieho využitia).
220. Ku kolaudácii dokladovať písomné stanovisko SVP, š.p. OZ Banská bystrica – Správa povodia stredného Hrona vo Zvolene, či výustné objekty (novonavrhované, zrušené, zachované existujúce) vyhovujú súčasným požiadavkám, čo je aj podmienkou vydania nového povolenia na vypúšťanie OV z verejnej kanalizácie a ČOV Mesta Kremnica pre podmienky po zrealizovaní vodnej stavby.
221. Sedem dní pred začiatkom stavebných prác telefonicky informovať oblastného ichtyológa.
222. Kanalizácia vo vlastníctve spoločnosti ELBA, a. s. na pozemku parc. č. C-KN 1221/2 v k. ú. Kremnica, kde bude navrhovaná kanalizácia napojená v zmysle projektu predmetnej stavby v časti SO 06 Jazerný dvor, napojenie na zberač č. 9, bude jej prevádzkovateľom prevádzkovaná v súlade so vzájomne odsúhlasenými záväznými podmienkami stanovenými Stredoslovenskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou, a. s., závod 06 Zvolen, Žiar nad Hronom,

k prevádzkovaníu kanalizácie, uvedenými v liste č. 2049/2010 zo dňa 29. 09. 2010 v nasledovnom znení:

- po realizovaní výstavby (rozšírenia) verejnej kanalizácie v lokalite nad Veterníkom bude táto kanalizácia napojená na kanalizačnú stoku DN 300 (podľa priloženej situácie) vo vlastníctve ELBA, a.s.
 - úsek od miesta napojenia na kanalizačné potrubie DN 300 po verejnú kanalizáciu v správe StVPS bude prevzatý do prevádzky StVPS, a. s., závod 06 Zvolen, Žiar nad Hronom na základe zmluvy o prevádzke.
 - uvedené riešenie bude možné zrealizovať až po prepojení odpadových vôd na ČOV Horná Ves, po prepojení odpadových vôd z príslušného výustu na ČOV Horná Ves spoločnosť ELBA, a. s., zabezpečí vyradenie septikov 1-5 (1-septik Sever, 2-septik Kuchyňa, 3-septik Predná administratívna budova, 4-septik Sklad výrobkov, 5-septik Zadná administratívna budova), ktoré sú zakreslené v priloženej situácii z prevádzky,
 - v prílohe č. 2 k Zmluve o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 706201394 bude doplnený údaj: limity na lapač tukov stanovené v ukazovateli EL (extrahovateľné látky) v hodnotách 30 mg/l – priemerná a 40 mg/l – max. koncentračná hodnota,
 - najbližšia šachta, do ktorej je zaústené potrubie z areálu kuchyne, musí zodpovedať podmienkam pre odber vzoriek (vodný skok min. 15 cm).
223. Pri realizácii stavby investor zabezpečí v mieste trasy kanalizácie prepojenie všetkých jestvujúcich kanalizačných prípojok na nové kanalizačné potrubie.
224. Pri realizácii stavebného objektu SO 03 je potrebné zachovať funkčné odvodňovacie kanalizácie od objektu kláštora, ktoré križujú trasu zberača „E“.
225. Zachovať odvodňovacie a drenážne rúry a ich funkčné napojenie do potoka.
226. Uhradiť všetky škody, ktoré vzniknú záberom pozemkov počas realizácie stavby.
227. Po realizácii stavby dať pozemky do pôvodného stavu.
228. Pred zahájením výstavby musí byť stavebník vlastníkom pozemku KN-E parcela č. 151,153,154,156 v k.ú. Horná Ves a má povinnosť vysporiadať finančný záväzok voči predávajúcemu.
229. Prevádzkovateľ požiada o súhlas k užívaniu stavby zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší. Kde predloží prevádzkový poriadok, prevádzkovú evidenciu zdroja znečisťovania ovzdušia (zosúladiť ju s odporúčaním v bode 7.5 odborného posudku) a návrh na schválenie výpočtu množstva emisií.
230. Pri búracích a zemných prácach minimalizovať prašnosť a sekundárnu prašnosť dopravy vhodnými technickými a organizačnými opatreniami.
231. V prípade problémov s pachovými látkami je potrebné uskutočňovať opatrenia uvedené v bode 7.4 odborného posudku.
232. Akékoľvek zmeny oproti projektovej dokumentácii môžu byť realizované len po opätovnom odsúhlasení orgánom štátnej správy ochrany ovzdušia.
233. Dom Štúrova 679/7 v k.ú. Kremnica pripojiť do nového kanalizačného zberača.
234. Zvýšiť výkon navrhovaných dúchadiel pre biologický stupeň tak, aby dodané množstvo vzduchu zabezpečilo účinné premiešanie aktívnej zmesi v celom rozsahu regulovaného výkonu motorov dúchadiel.
235. Do MaR doplniť on-line meranie koncentrácie NH₄-N a NO₃-N v biologickom stupni s väzbou na riadenie výkonu internej recirkulácie aktívnej zmesi.
236. Doplniť možnosť pripojenia fekálneho vozidla na odber kalu z uskladňovacej nádrže.
237. Doplniť na prítoku odpadových vôd ručne stierané hrubé hrablice ako základnú ochranu jemných strojne stieraných hrablic.
238. Doplniť meranie hladiny ultrazvukom do mokrej jímky čerpacej stanice vratného kalu.
239. Navrhovaný interný recyklu s nitrifikácie do denitrifikácie je v celej dĺžke vedený pod hladinou, nemá meranie prietoku a možnosť zmeny výkonu. Požadujeme riešiť možnosť optickej kontroly chodu a funkčnosti interného recyklu a taktiež možnosť regulácie výkonu čerpadiel interného recyklu s väzbou na on-line meranie foriem dusíka v biologickom stupni.
240. Maximálny výkon recyklu vratného kalu je navrhovaný až na 280 % prietoku Qd. Navrhované čerpadlá vratného kalu sú zbytočne predimenzované a je potrebné prehodnotiť ich výkon.

241. Pre riešenie odľahčovacích komôr je potrebné :
- a) Montážny otvor 900/1900 v strope premiestniť nad priestor medzi kyvné hrablice a priepadovú hranu, aby bolo možné vykonávať prevádzkové činnosti.
 - b) Montážny otvor vytvoriť v strope nad alebo tesne vedľa regulačného uzáveru Fluid Gate.
 - c) Výpočtom preukázať zmiešavací pomer pri súčasnom stave a navrhovanom stave. Podiel odľahčených vôd za rok alebo odľahčení za rok. Prietok vôd na ČOV, prietok vôd odľahčených do recipientu. Na základe týchto údajov a vyjadrenia správcu toku, ObUŽP určí zmiešavací pomer (1:4 – 1:8) vydá povolenie na vypúšťanie odpadových vôd.
 - d) NV SR č. 269/2010 Z.z. – zachytávanie plávajúcich látok. Osadenie nornej steny a hrabíc s medzerou cca max. 50 mm.
 - e) Odľahčovacie stoky vybaviť spätnou klapkou.
 - f) Stavebnú časť riešiť tak, aby bola vytvorená primárna časť merného objektu na meranie odľahčených vôd.
 - g) Zabezpečiť meranie hladiny tak, aby bolo možné merať odľahčenie a dobu odľahčenia. Navrhnuť prenos údajov o tomto meraní na dispečing.
 - h) V časti objektu bude suchá komora na osadenie prístrojov a odberáku vzoriek.
 - i) Vybudovať elektrickú prípojku na napájanie merania.
 - j) V zmysle zákona o verejných vodovodoch a kanalizáciách vybudovať prístupovú cestu k objektu aj pre ťažkú techniku.
 - k) Zmluvne zaistiť s majiteľmi pozemkov vstup na pozemky a prístup k objektu kedykoľvek to bude potrebné.
242. Uhradiť vlastníkom pozemkov KN-C 801/2, 82/1, 1822, 52, 114/1, 1790/1, 1789/1, 1826, 1828/1 v k.ú. Kremnica (s ktorými je uzavretá budúca zmluva o zriadení vecného bremena) všetky škody, ktoré vzniknú záberom pozemkov počas realizácie stavby.
243. Po realizácii stavby dať pozemky do pôvodného stavu.
244. Oznámiť začatie prác vlastníkom pozemkov v termíne uvedenom v „Prehlásení predbežnej zmluvy o zriadení vecného bremena“.
245. Ohlásiť denný vstup na pozemok parcela č. KN-C 82/1 v k.ú. Kremnica
246. Bezplatne zriadiť prípojku na kanalizáciu vlastníkom pozemku parcela KN-C 1822.
247. Počas realizácie stavby nepoškodiť plynovú prípojku školy (SOŠ pre ŽSPI v Kremnici).
248. Po realizácii stavby dať betónový múrik (pri SOŠ pre ŽSPI v Kremnici) s oplatením do pôvodného stavu.
249. Rešpektovať kanalizačnú prípojku, ktorá je vedená na pozemku parcela č. KN-C 1826 v k.ú. Kremnica.
250. Pred realizáciou stavby na pozemku p. Flešku včas oznámiť termín realizácie prác. Schody a pozemok upraviť do pôvodného stavu.
251. Požiadat' Mesto Kremnica o vydanie porealizačného stanoviska.
252. Práce realizované v km 88,00 na parcele KN-C 421 v k.ú. Horná Ves v extraviláne obce v blízkosti cesty I/65, v jej ochrannom pásme, realizovať podľa projektovej dokumentácie za podmienok majetkového správcu cesty I/65, SSC, IVaSC, Skuteckého 32, Banská Bystrica
253. Práce v blízkosti cesty I/65 realizovať mimo cestného pozemku.
254. Práce budú zabezpečované tak, aby nedošlo k poškodeniu cestného telesa, cestného svahu, cestnej priekopy a neboli zhoršené odtokové pomery na ceste I/65.
255. Počas realizácie prác je potrebné prijať také opatrenia, aby nedochádzalo k znečisteniu cesty. V prípade, že dôjde k jej znečisteniu je stavebník povinný bezprostredne vykonať nápravu – znečistenie na vlastné náklady odstrániť.
256. V prípade potreby zabezpečenia bezpečnosti cestnej premávky na ceste I/65, počas uvedených prác, je žiadateľ povinný zabezpečiť predmetný úsek prenosným (dočasným) dopravným značením. Toto je možné vykonať len na základe spracovanej dokumentácie odsúhlasenej príslušným OR PZ ODI v Žiari nad Hronom a určenia použitia dopravného značenia KUCDPK v Banskej Bystrici.
257. Po ukončení prác v ochrannom pásme cesty je žiadateľ povinný za účasti správcu komunikácie, t.j. SSC, IVaSC Banská Bystrica vykonať kontrolu predmetného úseku cesty a príslušného ochranného pásma.

258. Žiadateľ zodpovedá za škody, ktoré vzniknú správcovi cesty, ako aj tretím osobám pri realizácii prác.
259. Za realizáciu prác na ceste I/65 zodpovedá Ing. Július Styk.
260. V prípade nedodržania určených podmienok povolenia, budú zo strany cestného správneho orgánu vyvolené dôsledky podľa § 22a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
261. Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť, alebo zmeniť, ak si to vyžiada všeobecný záujem.
262. Rešpektovať všetky opatrenia na zmiernenie vplyvov pred začatím výstavby, v období výstavby a počas prevádzky činnosti, tak ako bolo uvedené v zámere činnosti.
263. Stavba sa povoľuje ako stavba dočasná do doby platnosti nájomných zmlúv.
264. Dodržať podmienky vyplývajúce z:
 - nájomnej zmluvy č. PNZ – P40050/11.00, uzatvorenej s SPF, Búdkova 36, 817 15 Bratislava,
 - zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. M/583/451/2010 zo dňa 26.7.2010
 - zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena, uzavretej s Mestom Kremnica zo dňa 8.6.2011
 - zmluvy č. 828882002-BZVB-3/2010 o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena, uzatvorenej so Železnice SR Bratislava
 - nájomnej zmluvy č. BBRSC/00670/2011C-GR, uzatvorenej s BBSK (BBRSC poverenou výkonom správy),
 - uzavretých kúpnych zmlúv .
265. V procese realizácie stavby odstrániť nedostatky uvedené v odbornom stanovisku Technickej inšpekcie, a.s. pracovisko Banská Bystrica č. 5275/2/2007 zo dňa 13.11.2007 k projektovej dokumentácii stavby. (Zistené nedostatky nebránia vydaniu stavebného povolenia.)
266. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky oprávneným zhotoviteľom, určeným na základe výberového konania. Stavebník je povinný oznámiť zhotoviteľa do 15 dní po skončení výberového konania. Dodávateľ zabezpečí odborné vedenie stavby.
267. Predpokladaný termín ukončenia stavby je december 2014.
268. Stavebník je povinný písomne oznámiť orgánu štátnej vodnej správy začatie stavby.
269. Pred zahájením zemných prác je nutné vytýčiť existujúce inžinierske siete a počas výstavby dodržiavať bezpečnostné predpisy.
270. Toto rozhodnutie podľa § 26 ods. 4 vodného zákona je súčasne stavebným povolením podľa § 66 a § 120 ods. 2 stavebného zákona.
271. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudne právoplatnosť.
272. S realizáciou stavby sa môže začať po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
273. Po ukončení stavby investor požiada orgán štátnej vodnej správy o vydanie povolenia na jej uvedenie do prevádzky

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Námietky účastníkov konania uplatnené k stavebnému vodoprávnemu povoleniu boli akceptované a zahrnuté do podmienok stavebného povolenia.

Majetko - právne vysporiadanie:

Stavba sa bude realizovať na pozemku v katastrálnom území:

- **Kremnica** na pozemkoch parcela č. C-KN 1861 (E-KN 759/1), 1810, 2298 (EKN 2691/1), 2290, (E-KN 2600/3), 1831/2, 1830, 1828/1 (E-KN 741), 1826, 1825/1, 1822, 1820, 1819/2, 1790/1, 1789/1, 1786, 1788, 1787 (E-KN 691/3), 2289/1 (E-KN 691/2), 1765/4, 2289/2, 1764/1 (E-KN 2600/1), 1766/1 (E-KN 2600/1), 1764/2, 1666/1, 1574, 1575, 2298 (E-KN 2691/1), 1635/1 (E-KN 624/1, 2646/2, 2691/1, 627/2,3), 1635/2, 1638 (EKN 623), 1637 (E-KN 622), 1639 (E-KN 621), 52/1, 2299/47 (E 2704/3), 114/1, 2192/4, 2192/1 (E-KN 2599/2), 2191/1 (E-KN 2599/3), 83, 82/1, 2190 (E-KN 2628/3), 2299/1 (E-KN 2704/2), 2290/1, 2198, 2185 (E-KN 2623), 2237 (E-KN 2695/1), 801/2, 811 (E-KN 2598/1), 2232 (2598/6), 2233 (E-KN 2598/1), 2236 (E-KN 2595/1), 958, 526, 2300/3 (E-

KN 2698/6), 2196/1 (E-KN 2594/5), 2206/2 (E-KN 27/1) 1793, 1792, 1791, 1205/9, 1204/1 (E-KN 2261/3), 1204/2 (E-KN 2261/3), 2276 (E-KN 2406/2), 2274 (E-KN 2678/5), 2306/1, 1221/2,

- **Horná Ves** na pozemkoch parcela č. C-KN 406/2 (E-KN 151, 152, 153, 154, 156, 157, 708, 709/1, 4-461 a 4-554), C-KN 406/3 (E-KN 157 a 709/1), C-KN 406/4 (E-KN 157), C-KN 406/5 (E-KN 157 a 709/1), C-KN 406/6 (E-KN 708 a 4-554), C-KN 406/7 (E-KN 4-461), C-KN 406/8 (E-KN 152, 153, 154, 156, 709/1 a 4-461), C-KN 406/9 (E-KN 152, 153, 154 a 155), C-KN 406/10 (E-KN 152, 153, 154 a 155), C-KN 421 (E-KN 152, 153, 154 a 155), C-KN 459 (E-KN 155) a C-KN 466/2 (E-KN 708 a 4-554)

- **Dolná Ves** na pozemkoch parcela č. C-KN 337/1 a 337/2.

V priebehu konania boli k žiadosti doložené:

- predbežné zmluvy o zriadení práva vecného bremena uzavreté s vlastníkami pozemkov v katastrálnom území Kremnica (13 x),
- zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. M/583/451/2010 uzatvorená s Mestom Kremnica na pozemky v katastrálnom území Kremnica, spočívajúceho v práve umiestnenia odľahčovacích komôr,
- kúpne zmluvy uzatvorené s vlastníkami pozemkov v katastrálnom území Horná Ves za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov zabratých pre vodohospodársku stavbu „Areál ČOV Kremnica“, resp. a „Odľahčovacia komora“ (9 x),
- nájomnej zmluvy č. PNZ – P40050/11.00, uzatvorenej s SPF, Búdkova 36, 817 15 Bratislava,
- zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. M/583/451/2010 zo dňa 26.7.2010,
- zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena, uzavretej s Mestom Kremnica zo dňa 8.6.2011,
- zmluvy č. 828882002-BZVB-3/2010 o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena, uzatvorenej so Železnice SR Bratislava,
- nájomnej zmluvy č. BBRSC/00670/2011C-GR, uzatvorenej s BBSK (BBRSC poverenou výkonom správy).

Stavebná parcela 1830 je evidovaná ako zastavané plochy a nádvoria a je vo vlastníctve SR – SSC, Miletičova 19, Bratislava. Uvedené skutočnosti stavebník dokázal výpisom z katastra nehnuteľností - Správa katastra Žiar nad Hronom - č. 759. Parcela 1830 je cesta I/65. So zreteľom na charakter stavby a znenie ustanovenia § 58 ods. 4 stavebného zákona, špeciálny stavebný úrad nepožadoval preukázanie vlastníctva alebo iného práva k tomuto pozemku a k pozemkom 1820, 1786, 1788, 1639, 83 a 1221/2 v k.ú. Kremnica.

V zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších úprav vznikla stavebníkom poplatková povinnosť podľa položky 60 písm. g) v sume 199 € .

Mesto Kremnica, ako príslušný stavebný úrad rozhodnutím č. Výst.2011/00084, Výst.2010/00965 zo dňa 24.1.2011, rozhodlo o umiestnení stavby a listom č. 2011/00591 zo dňa 17.3.2011 vydalo súhlas podľa § 120 stavebného zákona.

O d ô v o d n e n i e :

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, IČO 36 056 006 listom doručeným dňa 19. januára 2011 požiadala tunajší úrad o vydanie povolenia na realizáciu líniovej stavby „Kremnica – kanalizácia a ČOV“, ktorá sa má realizovať :

v katastrálnom území Kremnica na pozemkoch parc. č. C-KN 1861 (E-KN 759/1), 1810, 2298 (EKN 2691/1), 2290, (E-KN 2600/3), 1831/2, 1830, 1828/1 (E-KN 741), 1826, 1825/1, 1822, 1820, 1819/2, 1790/1, 1789/1, 1786, 1788, 1787 (E-KN 691/3), 2289/1 (E-KN 691/2), 1765/4, 2289/2, 1764/1 (E-KN 2600/1), 1766/1 (E-KN 2600/1), 1764/2, 1666/1, 1574, 1575, 2298 (E-KN 2691/1), 1635/1 (E-KN 624/1, 2646/2, 2691/1, 627/2,3), 1635/2, 1638 (EKN 623), 1637 (E-KN 622), 1639 (E-KN 621), 52/1, 2299/47 (E 2704/3), 114/1, 2192/4, 2192/1 (E-KN 2599/2), 2191/1 (E-KN 2599/3), 83, 82/1, 2190 (E-KN 2628/3), 2299/1 (E-KN 2704/2), 2290/1, 2198, 2185 (E-KN 2623), 2237 (E-KN

2695/1), 801/2, 811 (E-KN 2598/1), 2232 (2598/6), 2233 (E-KN 2598/1), 2236 (E-KN 2595/1), 958, 526, 2300/3 (E-KN 2698/6), 2196/1 (E-KN 2594/5), 2206/2 (E-KN 27/1) 1793, 1792, 1791, 1205/9, 1204/1 (E-KN 2261/3), 1204/2 (E-KN 2261/3), 2276 (E-KN 2406/2), 2274 (E-KN 2678/5), 2306/1, 1221/2,

v katastrálnom území Horná Ves na pozemkoch parc. č. C-KN 406/2 (E-KN 151, 152, 153, 154, 156, 157, 708, 709/1, 4-461 a 4-554), C-KN 406/3 (E-KN 157 a 709/1), C-KN 406/4 (E-KN 157), C-KN 406/5 (E-KN 157 a 709/1), C-KN 406/6 (E-KN 708 a 4-554), C-KN 406/7 (E-KN 4-461), C-KN 406/8 (E-KN 152, 153, 154, 156, 709/1 a 4-461), C-KN 406/9 (E-KN 152, 153, 154 a 155), C-KN 406/10 (E-KN 152, 153, 154 a 155), C-KN 421 (E-KN 152, 153, 154 a 155), C-KN 459 (E-KN 155) a C-KN 466/2 (E-KN 708 a 4-554)

v katastrálnom území Dolná Ves na pozemkoch parc. č. C-KN 337/1 a 337/2.

Projektovú dokumentáciu stavby pre stavebné konanie vypracovala v 02/2010 spoločnosť HYDROECO, spol. s r. o., Kuzmányho 16, Banská Bystrica, zodpovedný projektant Ing. Ladislav Boroň, autorizovaný stavebný inžinier. K projektovej dokumentácii stavby bol spracovaný doplnok 02/2011. Líniová stavba bude budovaná vo verejnom záujme. Ide o stavbu verejného technického vybavenia územia podporujúceho jeho rozvoj a ochranu životného prostredia, ktorej účelom je odvedenie splaškových vôd z mesta Kremnica s napojením na jestvujúcu kanalizáciu a tiež podchytenie jednotlivých výustí, vybudovanie odľahčovacích komôr na týchto zberačoch s odvedením prepadových vôd cez odľahčovacie stoky do potoka a riedených vôd s pomerom 1:8 na čistiareň odpadových vôd v katastrálnom území Horná Ves.

K žiadosti boli doložené nasledovné doklady:

- projektová dokumentácia,
- správny poplatok formou kolku v hodnote 199 €,
- kópie katastrálnej mapy mesta Kremnica,
- kópie z mapy určeného operátu mesta Kremnica,
- výpisy z listov vlastníctva
- kópie katastrálnej mapy obce Horná Ves,
- kópie z mapy určeného operátu Horná Ves,
- výpis z listu vlastníctva č. 285 vedený pre katastrálne územie Dolná Ves,
- pozemkový elaborát – súpis pozemkov dotknutých stavbou s uvedením ich vlastníkov,
- predbežné zmluvy o zriadení práva vecného bremena uzavreté s vlastníkmi pozemkov v katastrálnom území Kremnica (8x),
- zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. M/583/451/2010 uzatvorená s Mestom Kremnica na pozemky v katastrálnom území Kremnica, spočívajúceho v práve umiestnenia odľahčovacích komôr,
- zmluva č. 828882002-BZVB-3/2010 o uzavretí budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzatvorená so Železnice SR Bratislava,
- kúpne zmluvy uzatvorené s vlastníkmi pozemkov v katastrálnom území Horná Ves za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemkov zabratých pre vodohospodársku stavbu „Areál ČOV Kremnica“ (9x),
- stanoviská Slovenského pozemkového fondu Bratislava, Regionálneho odboru Žiar nad Hronom č. 974/RO22/2010 zo dňa 08. 07. 2010 a č. 1251/2010/RO22 zo dňa 02. 09. 2010,
- rozhodnutia, vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov, organizácií a správcov inžinierskych sietí:
 - rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia v Banskej Štiavnici, príslušného orgánu štátnej správy podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie č. 2008/01539/ZH zo dňa 19. 11. 2008,
 - územné rozhodnutie Mesta Kremnica Výst.2011/00084, Výst.2010/00965 zo dňa 24.1.2011,
 - záväzné stanovisko Obvodného úradu životného prostredia v Banskej Štiavnici, orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia č. 2008/01442/ZH zo dňa 16. 09. 2008 k územnému konaniu,
 - záväzné stanovisko Obvodného úradu životného prostredia v Banskej Štiavnici, orgánu štátnej vodnej správy č. 2007/01218/ZH zo dňa 12. 09. 2007,

- záväzné stanovisko Obvodného úradu životného prostredia v Banskej Štiavnici, orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve č. 2007/01220-002/ZH zo dňa 22. 08. 2007,
- záväzné stanovisko Obvodného úradu životného prostredia v Banskej Štiavnici, orgánu OPaK č. 2007/01219/ZH zo dňa 12. 09. 2007,
- stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom č. ORHZ-981/2007 zo dňa 19. 09. 2007,
- záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica č. BB-07/1491-2/5804/MAR zo dňa 20. 09. 2007,
- záväzné stanovisko Obvodného úradu v Žiari nad Hronom, odboru krízového riadenia č. OKR-2007/1-33 zo dňa 28. 08. 2007,
- záväzné stanovisko Mesta Kremnica č. Výst.2007/01712 zo dňa 17. 12. 2007,
- záväzné stanovisko Obce Horná Ves č. 48/2009 zo dňa 02. 03. 2009,
- záväzné stanovisko Obce Dolná Ves č. 62/10 zo dňa 10. 05. 2010,
- záväzné stanovisko Obvodného lesného úradu v Žarnovici č. 2009/00136 zo dňa 23. 02. 2009,
- záväzné stanovisko Obvodného banského úradu Banská Bystrica č. 434-696/2009 zo dňa 27. 02. 2009 a 1755-3580/2010 zo dňa 7.12.2010,
- stanovisko Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Žiar nad Hronom č. 2007/01659 zo dňa 22. 08. 2007,
- záväzné stanovisko Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Banskej Bystrici č. 1/2009/00683 zo dňa 24. 03. 2009,
- vyjadrenie Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., Bratislava č. 384/27897/3610/2009 zo dňa 03. 08. 2009,
- vyjadrenie Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a. s., pracovisko Žiar nad Hronom č. BBRSC/00645/2009-GR zo dňa 16. 03. 2009,
- stanovisko Slovenskej správy ciest, Investičnej výstavby a správy ciest, Banská Bystrica č. 20054/6270/2009 zo dňa 02. 06. 2009,
- záväzné stanoviská Okresného riaditeľstva Policajného zboru, Okresného dopravného inšpektorátu v Žiari nad Hronom č. ORP-8-29/DI-2007 zo dňa 03. 09. 2007 a č. ORP-157/DI-2009 zo dňa 23. 04. 2009,
- vyjadrenie Ministerstva obrany SR, správy nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava, detašovaného pracoviska Banská Bystrica č. SAMaV-21/2011-DpBB zo dňa 5.1.2011,
- vyjadrenie Krajského riaditeľstva Policajného zboru, Odboru telekomunikácií a informatiky, Banská Bystrica zo dňa 23.08.2007,
- vyjadrenie Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., odštepný závod Banská Bystrica č. 1036-230/2007 zo dňa 28. 11. 2007,
- vyjadrenie Železníc Slovenskej republiky, Bratislava, Generálneho riaditeľstva, Odboru expertízy č. 10605/40/6377/2010/O420-2 zo dňa 28. 04. 2010,
- vyjadrenie Železníc Slovenskej republiky, Bratislava, Generálneho riaditeľstva, Odboru rozvoja č. 5059/40/6377/2007/O220 zo dňa 19. 10. 2007,
- vyjadrenie Železníc Slovenskej republiky, Oblastného riaditeľstva Košice, Sekcie železničných tratí a stavieb č. 8260/2007/1133 zo dňa 05. 10. 2007,
- vyjadrenie Železníc Slovenskej republiky, Oblastného riaditeľstva Košice, Úseku správy ŽI, Sekcie oznamovacej a zabezpečovacej techniky č. 2176/2007/SOZT zo dňa 27. 08. 2007,
- vyjadrenie Železníc Slovenskej republiky, Oblastného riaditeľstva Košice, Úseku správy ŽI, Sekcie energetiky a elektrotechniky č. 152/2011/SEE/15 zo dňa 20.1.2011,
- vyjadrenie Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s., Závod 07 Žiar nad Hronom č. 7094/10-302.1 zo dňa 7. 12. 2010,
- vyjadrenie Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Banská Bystrica, č. 7094/10-302.1 zo dňa 1.2.2011,
- Stredoslovenskej energetiky - Distribúcie, a. s., Žilina č. P20202007080498 zo dňa 10. 11. 2007,
- vyjadrenie Kremnickej banskej spoločnosti, s. r. o., Kremnica č. 10/C3.8/09/Uá zo dňa 24. 02. 2009 a zo dňa 13.12.2010,

- vyjadrenie SPP – distribúcie, a. s., Bratislava, Lokálneho centra Prievidza č. 421502/AS/2007 zo dňa 15. 10. 2007,
- vyjadrenie Slovak Telekom, a.s., Banská Bystrica č. 13875 10 Zvolen zo dňa 22.12.2010,
- vyjadrenie Orange Slovensko, a. s., údržbové centrum 2, Banská Bystrica č. BB-0042/2011 zo dňa 18.1.2011,
- vyjadrenie UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., prevádzkareň Banská Bystrica č. BB076/2007 zo dňa 27. 08. 2007,
- odborné stanovisko Technickej inšpekcie, a.s., pracovisko Banská Bystrica, Partizánska 71, 974 00 Banská Bystrica,
- stanovisko Úradu pre reguláciu železničnej dopravy Bratislava zo dňa 14.12.2010,
- vyjadrenie SAD a.s. Zvolen,
- prehlásenie – predbežná zmluva o zriadení práva vecného bremena na pozemok parcelné č. CKN 1790/1 a CKN 1789/1 – Vladimír Baláž, Ján Baláž, Jozef Baláž, Elena Reiterová.

Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici, nariadil k predloženému návrhu listom č. 2011/00144/ZH zo dňa 14. februára 2011 ústne pojednávanie na deň 11. marca 2011. V pozvánke bola žiadosť popísaná a účastníci konania ako aj dotknuté orgány boli upozornení, že svoje námietky a stanoviská môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, lebo inak k nim nebude prihliadnuté. Stavebník bol vyzvaný, aby na ústnom pojednávaní predložil chýbajúce podklady. Nakoľko ide o líniovú stavbu s veľkým počtom účastníkom konania a úradu nie sú známi všetci účastníci konania, ktorí majú určitý vzťah k prejednávanej veci a orgán o ich existencii vie, ale nepozná ich mená, oznámenie o začatí konania bolo doručené verejnou vyhláškou podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších právnych predpisov a v súlade s § 73 ods. 4 vodného zákona a § 61 ods. 4 stavebného zákona. Oznámenie o začatí konania bolo vyvesené na úradnej tabuli Mesta Kremnica 17.2 2011 a zvesené z úradnej tabule dňa 4.3.2011, Obce Horná Ves dňa 16.2.2011 a zvesené z úradnej tabule dňa 3.3.2011 a Dolná Ves dňa 18.2.2011 a zvesené z úradnej tabule dňa 5.3.2011. Zásielky adresované na p. Mariána Môcika, Veternícka 109/3, Kremnica a Magdalénu Satinovú, Májková 2, 811 07 Bratislava Slovenská pošta vrátila s tým, že adresát zomrel.

Na ústnom pojednávaní boli prítomní oboznámení s predloženými stanoviskami. Námietky uplatnené v rámci ústneho pojednávania sú zahrnuté v podmienkach rozhodnutia. So zreteľom na to, že na ústnom pojednávaní neboli predložené podklady v celom rozsahu, na ústnom pojednávaní bolo prerokované, že v prípade, že vyžiadané doklady nebudú predložené do 1. apríla 2011 orgán štátnej vodnej správy konanie rozhodnutím preruší a samostatným listom nedoložené podklady vyžiada. Z priebehu ústneho pojednávania je spracovaná zápisnica. Stavebník do 1. apríla 2011 doložil :

- rozhodnutie o umiestení stavby č. Výst. 2011/00084, Výst. 2010/00965 zo dňa 24.1.2011, právoplatné dňa 23.2.2011,
- súhlas podľa § 17 zákona č. 137/2010 Z.z. k zmene (rekonštrukcii) stredného zdroja znečistenia ovzdušia č. 2011/00390/ZH zo dňa 11.3.2011,
- vyjadrenie Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a. s., závod 16 Žiar nad Hronom č. BBRSC/00043/2011-ZH zo dňa 24.1.2011,
- vyjadrenie SSE, a.s. č. P29902011030052 zo dňa 21.3.2011,
- záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica č. BB – 11/481/2/1877/MAR zo dňa 9.3.2011.
- stanovisko SOŠ pre žiakov SPI Kremnica zo dňa 22.3.2011.

Tunajší úrad preskúmal predložené podkladové materiály a zistil, že na základe predložených podkladov nie je možné rozhodnúť. Za účelom odstránenia tohto nedostatku prerušil rozhodnutím č.s. 2010/00144/ZH zo dňa 4. apríla 2011 konanie, listom zo dňa 4. apríla 2011 vyžiadal chýbajúce podklady a súčasne stanovil lehotu na doplnenie podania. Podanie bolo dopĺňané postupne:

- dňa 14.4.2011
 - súhlas stavebného úradu podľa § 120 stavebného zákona zo dňa 17.3.2011,
 - vyjadrenie Železníc SR – ŽSR GR odbor expertízy Bratislava zo dňa 21.3.2011,
 - ŽSR OR Sekcia ŽTaS Košice zo dňa 8.3.2011,

- ŽSR OR Sekcia OaZT Košice zo dňa 25.1.2011,
- ŽSR OR Sekcia EaE Košice zo dňa 20.1.2011 a 5.2.2011,
- ŽSR OR Stredisko Miestne správy KT Zvolen zo dňa 17.1.2011,
- ŽSR Stredisko hospodárenia s majetkom Zvolen zo dňa 18.2.2011
- ŽSR OR úsek pre RD odd. technologické Zvolen zo dňa 1.2.2011,
- ŽSR OR úsek správy ŽI Banská Bystrica zo dňa 26.1.2011,
- ŽSR úsek RD Železničná stanica Horná Štubňa zo dňa 26.1.2011
- Nájomnú zmluvu č. PNZ-P40050/11.00 so SPF Bratislava,
- Rozhodnutie KPÚ Banská Bystrica o vykonaní archívneho výskumu,
 - dňa 12.5.2011
 - vyjadrenie ŽSR Úradu pre reguláciu železničnej dopravy Bratislava zo dňa 3.5.2011,
 - rozhodnutie Obvodného pozemkového úradu č. 2011/00249/116 zo dňa 4.5.2011,
 - dňa 30.5.2011
 - vyjadrenie SVP, š.p. Banská Bystrica zo dňa 13.5.2011,
 - vyjadrenie Obvodného pozemkového úradu č. 2011/00282 zo dňa 15.4.2011,
 - dňa 30.6.2011
 - záväzné stanovisko Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Banskej Bystrici č. 1/20011/02106 zo dňa 13.6.2011,
 - zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena s Mestom Kremnica
 - dňa 26.7.2011
 - rozhodnutie Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Banskej Bystrici č. 1/20011/02107 zo dňa 12.7.2011,
 - súhlas Ministerstva hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava zo dňa 30.6.2011,
 - dňa 5.9.2011 – nájomnú zmluvu č. BB RSC/00670/2011 ZH 16.

Dňa 7.6.2011 bol na tunajší úrad doručený doplnok k vyjadreniu StVPS, a.s. Banská Bystrica č. 95/02/2011 zo dňa 7.3.2011 v ktorom bolo uvedené:

„V rámci realizácie stavby je nutné doriešiť v stavebnom objekte SO 04 Zberač „N“, „N1“ prepojenie splaškových vôd z existujúcej splaškovej kanalizácie na novo navrhovanú splaškovú kanalizáciu na ulici Továrenská a na ulici J. Horvátha tak, aby po ukončení stavby v existujúcej kanalizácii netiekli žiadne splaškové odpadové vody alebo iné odpadové vody okrem dažďových v súlade s predpokladom riešenia v DSP predmetnej stavby. Cieľom stavby je zrušenie vypúšťania nečistených odpadových vôd do recipientu.

Ďalej je nutné prepojiť, v rámci realizácie stavby, prepadové vody z úžitkového vodojemu „Grobňa“ na existujúcu kanalizáciu v ulici Továrenská, ktorá sa v budúcnosti plánuje ponechať len ako dažďová. Taktiež je nutné doriešiť majetkové a právne vzťahy a prevádzkovanie dažďovej kanalizácie.

Predpokladá sa, že prepadové vody z vodojemu „Grobňa“ sú zaústené do kanalizácie, ktorá vyúsťuje na výustný objekt č. 4 „Dolná brána bašty“ (pri Červenej veži) do bezmenného potoka v rkm 0,39. Po prepojení tohto výustu na verejnú kanalizáciu nesmú tieto vody z prepadu vodojemu byť zaústené do ČOV“.

Stavebný zákon určuje v § 62 hľadiská, podľa ktorých stavebný úrad preskumáva dokumentáciu stavby, ktorá je predmetom stavebného konania. Porovnáva ju predovšetkým so zastavovacími podmienkami určenými v územnom pláne zóny alebo v územnom rozhodnutí a preskumáva, či dokumentácia je v súlade s verejnými záujmami, predovšetkým s požiadavkami na ochranu životného prostredia, ochranu zdravia a ochranu ľudí, či zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu, osobitným predpisom, či je zaistená komplexnosť a plynulosť výstavby a či bude stavbu uskutočňovať osoba oprávnená na uskutočňovanie stavieb. Prepojenie jestvujúcich kanalizačných prípojok na nové kanalizačné potrubie v mieste trasy kanalizácie je určené v podmienke č. 225 tohto rozhodnutia a je prevzaté z podmienok územného konania (strana č. 14 bod č. 10 územného rozhodnutia). **Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby určuje podmienky príslušný stavebný úrad (obec) v územnom rozhodnutí o umiestnení stavby.** V súlade s § 61 ods. 1 stavebného zákona sa na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom pojednávaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny, neprihliada. StVPS, a.s. Banská Bystrica sa

k projektovej dokumentácii stavby pre stavebné konanie vyjadrila listom č. 7094/10-302-1 zo dňa 1.2.2011. Podmienky pre realizáciu stavby v ňom určené sú v celom rozsahu premietnuté v podmienkach tohto rozhodnutia (236 – 243). Zároveň bola spoločnosť pozvaná na ústne pojednávanie. Ústneho pojednávania sa nezúčastnila. Podľa § 140b ods. 3 stavebného zákona dotknutý orgán je viazaný obsahom svojho predchádzajúceho záväzného stanoviska, ktoré vo veci vydal; to neplatí, ak došlo k zmene ustanovení právneho predpisu, podľa ktorých dotknutý orgán záväzné stanovisko vydal, alebo k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých dotknutý orgán vychádzal. Ak dotknutý orgán vydá neskoršie záväzné stanovisko, uvedie v ňom, či jeho predchádzajúce záväzné stanovisko sa neskorším záväzným stanoviskom potvrdzuje, dopĺňa, mení alebo nahrádza s uvedením dôvodov podľa zákona. Uvedené sa v doplnku stanoviska neuvádza. Zároveň boli účastníci konania a dotknuté orgány v pozvánke na ústne pojednávanie upozornení, že môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, lebo inak k nim nebude prihliadnuté.

Podľa aktuálneho výpisu z katastra nehnuteľnosti vlastníkom pozemku parcela č. 1820 v k.ú. je Michaela Rysová, J. Horvátha 957/104, 967 01 Kremnica (pôvodný vlastník pozemku p. Môcik podľa oznámenia pošty umrel) a preto bude rozhodnutie zaslané na jej adresu.

Tunajší úrad rozhodoval v súlade s § 26 ods. 1, 4 vodného zákona a § 66 stavebného zákona, ktoré upravujú vydávanie stavebných povolení. Pri tom sa riadil § 46 a § 47 zákona o správnom konaní, pretože podľa § 73 ods. 1 vodného zákona sa na vodoprávne konanie vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. Určenými podmienkami na uskutočnenie stavby vo výroku sa má zabezpečiť ochrana záujmov spoločnosti pri výstavbe, práva a právom chránené záujmy účastníkov.

Orgán štátnej vodnej správy, ktorý je špeciálnym stavebným úradom, v uskutočnenom konaní preskúmal predloženú žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 stavebného zákona a § 26 vodného zákona a zistil, že uskutočnením (ani užívaním) stavby nebudú ohrozené záujmy spoločnosti alebo neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania nenašiel stavebný úrad také dôvody, ktoré by znemožňovali povolenie stavby. V konaní neboli uplatnené záporné námietky vlastníkov pozemkov. Námietky účastníkov konania uplatnené k stavebnému vodoprávnemu povoleniu boli akceptované a zahrnuté do podmienok stavebného povolenia.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti rozhodol orgán štátnej vodnej správy tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania podľa § 53 zákona o správnom konaní právo podať odvolanie. Odvolanie sa podáva podľa § 54 ods. 1 a 2 zákona o správnom konaní v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici. Toto rozhodnutie nie je v zmysle § 73 ods. 17 písm. b) vodného zákona preskúmateľné súdom.

Ing. Michal M o t y k a
prednosta OÚ ŽP

Toto rozhodnutie bude v súlade s § 61 ods. 4 stavebného zákona doručené formou verejnej vyhlášky. Na základe toho je Mesto Kremnica, Obce Horná Ves a Dolná Ves povinné toto oznámenie po jeho doručení:

- **vyvesiť na úradnej tabuli po dobu 15 dní,**
- **vyvesenie zverejniť vyhlásením v obecnom rozhlase,**
- **písomne oznámiť stavebnému úradu termín jeho vyvesenia na úradnej tabuli, oznámenie jeho zverejnenia v obecnom rozhlase, zvesenie z úradnej tabule.**

Rozhodnutie sa doručí:

1. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
2. HYDROECO, spol. s r. o., Kuzmányho 16, Banská Bystrica
3. Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica, primátorka mesta
4. Obec Horná Ves, starostka obce
5. Obec Dolná Ves, starosta obce
6. Slovenský pozemkový fond Bratislava, Regionálny odbor Žiar nad Hronom, Ulica SNP 124, Žiar nad Hronom
7. Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
8. Ján Drozd, L. Štúra 682/13, 967 01 Kremnica
9. Anton Drozd, Zámocké námestie 57/7, 967 01 Kremnica
10. Miroslav Fleško, J. Horvátha 872/32, 967 01 Kremnica
11. Daniela Flešková, J. Horvátha 872/32, 967 01 Kremnica
12. Eva Žabková, Horná Ves 43, 967 01 Kremnica
13. Katarína Volániková, Novomeského 1, 902 01 Pezinok 1
14. Jozef Žabka, Horná Ves 43, 967 01 Kremnica
15. Martin Žabka, Horná Ves 43, 967 01 Kremnica
16. Ján Baláž, J. Horvátha 905/40, 967 01 Kremnica
17. Vladimír Baláž, J. Horvátha 905/40, 967 01 Kremnica
18. Jozef Baláž, J. Horvátha 905/40/c, 967 01 Kremnica
19. Elena Reiterová, Horná Ves 44úF, 967 01 Kremnica
20. Vladimír Šimko, Nám. SNP 36/1, 967 01 Kremnica
21. Ing. Jozef Martinec, Veternicka 61/94, 967 01 Kremnica
22. Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
23. SOŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna, Kutnohorská 675/20, 967 01 Kremnica
24. Zal Zlievareň AL, s.r.o., Továrenská 651/2, 967 01 Kremnica
25. Ján Búry, Zechenterova 347, 967 01 Kremnica
26. ELBA, a.s., ČSA 264/58, 967 01 Kremnica
27. Dušan Lichner, Rumunskej armády 827, 967 01 Kremnica
28. Ing. Jozef Lichtner, ČSA 192/19, 967 01 Kremnica
29. Elena Vidrová, Tajovského 4/16, 965 01 Žiar nad Hronom
30. Tatiana Hovoričová, Horná Ves 53, 967 01 Kremnica
31. Anna Ferenčíková, Dolná ulica 55/33, 967 01 Kremnica
32. Ján Majer, Horná Ves 2, 967 01 Kremnica
33. Oľga Majerová, Horná Ves 10, 967 01 Kremnica
34. Jana Medňanská, Rumunskej armády 837/25, 967 01 Kremnica
35. Emília Majerová, Horná Ves 43/C, 967 01 Kremnica
36. Katarína Pogádllová, Janova Lehota 265, 966 24 Janova Lehota
37. Darina Kohútová, Matunáková 380/8, 967 01 Kremnica
38. Vodohospodárska výstavba, š.p. Bratislava, Karloveská 2, P.O.BOX 45, 842 04 Bratislava
39. Exekútorický úrad, ex. JUDr. Rudolf Krutý, Záhradnícka 62, 821 08 Bratislava
40. UniCredit Bank Slovakia, a.s., Šancova 1/A, 813 33 Bratislava
41. SRZ –Rada Žilina, A. Kmeť 20, 010 55 Žilina

42. Michaela Rysová, J. Horvátha 957/104, 967 01 Kremnica
43. SAD Zvolen, a. s., závod Žiar nad Hronom, Priemyselná 257, Ladomerská Vieska
44. Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s., závod Žiar nad Hronom, Priemyselná 647/6, Ladomerská Vieska
45. Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Skuteckého 32, Banská Bystrica
46. Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Investičný odbor Banská Bystrica, Skuteckého 32, Banská Bystrica
47. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., odštepny závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, Banská Bystrica
48. Kremnická banská spoločnosť, s. r. o., Ulica Jula Horvátha 889/8, Kremnica
49. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou

Na vedomie:

50. Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici, Ulica SNP 124, Žiar nad Hronom - OPaK
51. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Sládkovičova 484/9, Žiar nad Hronom
52. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Ulica SNP 127, Žiar nad Hronom
53. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná ulica 8, Banská Bystrica
54. Obvodný pozemkový úrad v Žiari nad Hronom, Ulica SNP 124, Žiar nad Hronom
55. Obvodný lesný úrad v Žarnovici, Bystrická 53, Žarnovica
56. Obvodný banký úrad Banská Bystrica, ulica 9. mája 2, Banská Bystrica
57. Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Ulica SNP 120, Žiar nad Hronom
58. Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Námestie L. Štúra 1, Banská Bystrica
59. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát, Chrátokova ulica 123, Žiar nad Hronom
60. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru, Odbor telekomunikácií a informatiky, Ulica 9. mája 1, Banská Bystrica
61. Obvodný úrad v Žiari nad Hronom, odbor krízového riadenia, Námestie Matice slovenskej 8, Žiar nad Hronom
62. Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, Sekcia špeciálneho stavebného úradu, Miletičova 19, Bratislava
63. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica
64. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Závod 06 Zvolen, Žiar nad Hronom
65. Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Generálne riaditeľstvo, Odbor expertízy, Klementisova 8, Bratislava
66. Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Generálne riaditeľstvo, Odbor rozvoja, Klementisova 8, Bratislava
67. Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Košice, Sekcia železničných tratí a stavieb, Kasárenské námestie 5, Košice
68. Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Košice, Úsek správy ŽI, Sekcia energetiky a elektrotechniky, Štefánikova 60, Košice
69. Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Košice, Úsek správy ŽI, Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky, Tomášikova 27, Košice
70. Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Košice, Atrakčný obvod Zvolen, Stredisko miestnej správy KT Zvolen, M. R. Štefánika 295/2, Zvolen
71. Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Košice, Atrakčný obvod Banská Bystrica, 29. augusta 49, 974 01 Banská Bystrica
72. Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby, Ulica Československej armády 6, Banská Bystrica
73. Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s., Ulica Republiky 5, Žilina
74. Energotel, a.s., Bratislava, prevádzka, Ulica Republiky 5, Žilina
75. SPP – distribúcia, a.s., LC Prievidza, Vápenická 16, Prievidza
76. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10,825 13 Bratislava
77. T-mobile Slovensko,a.s., Vajnorská 100/A, 831 03 Bratislava
78. Orange Slovensko, a. s., údržbové centrum 2, Zvolenská cesta 21, Banská Bystrica

79. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., prevádzkareň, Kyjevské námestie 6, Banská Bystrica